

英德市疾病预防控制中心
(英德市卫生检验中心)
检验报告

第1页 共1页
检验报告编号: 23JC0105

受检单位	英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)		
受检单位地址	英德市教育东路	采样日期	2023.06.06
样品名称及受理编号	出厂水、23JC0105-C1	样品来源	C1: 云山水厂出厂水出水口处
样品状态及包装	液态	采样人	吴伟峰、张细娇、张邦伟
样品数量	3000mL	样品移交人	黄少忠
供水方式	集中式供水	样品接收人	邓丽珊、何梅娣
采样机构	英德市疾病预防控制中心	检验类别	监测检验

一、检验方法:

GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》

二、检验项目和检验结果:

检验项目	标准限值	检验结果	检验项目	标准限值	检验结果
菌落总数/(MPN/mL)	100	10	pH	6.5~8.5	7.05
总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg/L)	3	1.16
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	----	氯化物/(mg/L)	250	2.11
砷/(mg/L)	0.01	<0.001	硫酸盐/(mg/L)	250	2.98
镉/(mg/L)	0.005	<0.0005	溶解性总固体/(mg/L)	1000	35
铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	14
铅/(mg/L)	0.01	<0.0025	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.00006
汞/(mg/L)	0.001	<0.0001	铝/(mg/L)	0.2	0.109
氰化物/(mg/L)	0.05	<0.002	铁/(mg/L)	0.3	0.01
氟化物/(mg/L)	1.0	0.12	锰/(mg/L)	0.1	<0.05
硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	10	0.81	铜/(mg/L)	1.0	<0.1
三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.00069	锌/(mg/L)	1.0	<0.03
色度/(度)	15	<5	二氧化氯/(mg/L)	≥0.1~≤0.8	0.27
浑浊度/(NTU)	1	0.65	亚氯酸盐/(mg/L)	0.7	0.053
肉眼可见物	无	无	氨(以 N 计)/(mg/L)	0.5	0.11
臭和味	无异臭、异味	无	----	----	----

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)

检验者: 马志松
2023年07月03日

复核者: 付文凯
2023年07月03日

签发者: 刘华
2023年07月03日

注: 本检验报告不具有对社会证明作用



英德市疾病预防控制中心
(英德市卫生检验中心)
检验报告

第1页 共8页
检验报告编号: 23JC0106

受检单位	英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)		
受检单位地址	英德市教育东路	采样日期	2023.06.06
样品名称及受理编号	末梢水、23JC0106-C2	样品来源	C2: 英德市第一中学
样品状态及包装	液态	采样人	吴伟峰、张细娇、张邦伟
样品数量	3000mL	样品移交人	黄少忠
供水方式	集中式供水	样品接收人	邓丽珊、何梅娣
采样机构	英德市疾病预防控制中心	检验类别	监测检验

一、检验方法:

GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》

二、检验项目和检验结果:

检验项目	标准限值	检验结果	检验项目	标准限值	检验结果
菌落总数/(MPN/mL)	100	5	pH	6.5~8.5	7.14
总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg/L)	3	1.06
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	----	氯化物/(mg/L)	250	2.12
砷/(mg/L)	0.01	<0.001	硫酸盐/(mg/L)	250	2.99
镉/(mg/L)	0.005	<0.0005	溶解性总固体/(mg/L)	1000	35
铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	15
铅/(mg/L)	0.01	<0.0025	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.00006
汞/(mg/L)	0.001	<0.0001	铝/(mg/L)	0.2	0.057
氰化物/(mg/L)	0.05	<0.002	铁/(mg/L)	0.3	<0.01
氟化物/(mg/L)	1.0	0.11	锰/(mg/L)	0.1	<0.05
硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	10	0.81	铜/(mg/L)	1.0	<0.1
三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.00061	锌/(mg/L)	1.0	0.03
色度/(度)	15	<5	二氧化氯/(mg/L)	≥0.02~≤0.8	0.03
浑浊度/(NTU)	1	0.40	亚氯酸盐/(mg/L)	0.7	0.097
肉眼可见物	无	无	氨(以 N 计)/(mg/L)	0.5	0.12
臭和味	无异臭、异味	无	----	----	----

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)



检验者: 张松

复核者: 付松

签发者: 付松

2023年07月03日

2023年07月03日

2023年07月03日

注: 本检验报告不具有对社会证明作用

英德市疾病预防控制中心

(英德市卫生检验中心)

检验报告

第2页 共8页
检验报告编号: 23JC0106

受检单位	英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)		
受检单位地址	英德市教育东路	采样日期	2023.06.06
样品名称及受理编号	末梢水、23JC0106-C3 末梢水、23JC0106-C4	样品来源	23JC0106-C3: 英德市第八中学 23JC0106-C4: 英德市城北小学
样品状态及包装	液态	采样人	吴伟峰、张细娇、张邦伟
样品数量	23JC0106-C3: 3000mL 23JC0106-C4: 3000mL	样品移交人	黄少忠
供水方式	集中式供水	样品接收人	邓丽珊、何梅娣
采样机构	英德市疾病预防控制中心	检验类别	监测检验

一、检验方法:

GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》

二、检验项目和检验结果:

检验项目	标准限值	23JC0106-C3	23JC0106-C4	检验项目	标准限值	23JC0106-C3	23JC0106-C4
菌落总数(MPN/mL)	100	4	2	臭和味	无异臭、异味	无	无
总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	未检出	肉眼可见物	无	无	无
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	----	----	pH	6.5~8.5	6.96	7.05
砷/(mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	铝/(mg/L)	0.2	0.069	0.078
镉/(mg/L)	0.005	<0.0005	<0.0005	铁/(mg/L)	0.3	0.08	0.02
铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	<0.004	锰/(mg/L)	0.1	<0.05	<0.05
铅/(mg/L)	0.01	<0.0025	<0.0025	铜/(mg/L)	1.0	<0.1	<0.1
汞/(mg/L)	0.001	<0.0001	<0.0001	锌/(mg/L)	1.0	0.06	<0.03
氰化物/(mg/L)	0.05	<0.002	<0.002	氯化物/(mg/L)	250	2.08	2.32
氟化物/(mg/L)	1.0	0.12	0.12	硫酸盐/(mg/L)	250	3.02	2.93
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	0.81	0.81	溶解性总固体/(mg/L)	1000	36	40
三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.00140	0.00056	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	15	17
三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.00006	<0.00006	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	3	1.10	1.14
色度/度	15	<5	<5	氨(以N计)/(mg/L)	0.5	0.13	0.09
浑浊度/(NTU)	1	0.51	0.71	亚氯酸盐/(mg/L)	0.7	0.121	0.120
二氧化氯/(mg/L)	≥0.02~≤0.8	0.05	0.27	-----	----	----	----

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)

检验者: 李敏

复核者: 何校

签发者: 吴伟峰



2023年07月03日

2023年07月03日

2023年07月03日

注: 本检验报告不具有对社会证明作用

英德市疾病预防控制中心
(英德市卫生检验中心)
检验报告

第3页 共8页
检验报告编号: 23JC0106

受检单位	英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)		
受检单位地址	英德市教育东路	采样日期	2023.06.06
样品名称及受理编号	末梢水、23JC0106-C5 末梢水、23JC0106-C6	样品来源	23JC0106-C5: 大发珑悦四季茶餐厅 23JC0106-C6: 滨江路尚品超市
样品状态及包装	液态	采样人	吴伟峰、张细娇、张邦伟
样品数量	23JC0106-C5: 3000mL 23JC0106-C6: 3000mL	样品移交人	黄少忠
供水方式	集中式供水	样品接收人	邓丽珊、何梅娣
采样机构	英德市疾病预防控制中心	检验类别	监测检验

一、检验方法:

GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》

二、检验项目和检验结果:

检验项目	标准限值	23JC0106-C5	23JC0106-C6	检验项目	标准限值	23JC0106-C5	23JC0106-C6
菌落总数(MPN/mL)	100	7	11	臭和味	无异臭、异味	无	无
总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	未检出	肉眼可见物	无	无	无
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	----	----	pH	6.5~8.5	6.91	7.11
砷/(mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	铝/(mg/L)	0.2	0.062	0.124
镉/(mg/L)	0.005	<0.0005	<0.0005	铁/(mg/L)	0.3	<0.01	0.03
铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	<0.004	锰/(mg/L)	0.1	<0.05	<0.05
铅/(mg/L)	0.01	<0.0025	<0.0025	铜/(mg/L)	1.0	<0.1	<0.1
汞/(mg/L)	0.001	<0.0001	<0.0001	锌/(mg/L)	1.0	<0.03	<0.03
氰化物/(mg/L)	0.05	<0.002	<0.002	氯化物/(mg/L)	250	2.15	2.22
氟化物/(mg/L)	1.0	0.11	0.12	硫酸盐/(mg/L)	250	3.00	2.93
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	0.81	0.81	溶解性总固体/(mg/L)	1000	38	37
三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.00103	0.00128	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	15	16
三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.00006	<0.00006	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	3	1.02	1.04
色度/(度)	15	<5	<5	氨(以N计)/(mg/L)	0.5	0.10	0.11
浑浊度/(NTU)	1	0.39	0.59	亚硝酸盐/(mg/L)	0.7	0.110	0.168
二氧化氯/(mg/L)	≥0.02~≤0.80	0.10	0.07	-----	----	----	----

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)

检验者: 李玲

复核者: 付少华

签发者: 李玲



2023年07月03日

2023年07月03日

2023年07月03日

注: 本检验报告不具有对社会证明作用

英德市疾病预防控制中心
(英德市卫生检验中心)
检验报告

第4页 共8页
检验报告编号: 23JC0106

受检单位	英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)		
受检单位地址	英德市教育东路	采样日期	2023.06.06
样品名称及受理编号	末梢水、23JC0106-C7 末梢水、23JC0106-C8	样品来源	23JC0106-C7: 江南府鸽世家 23JC0106-C8: 北江西岸防护堤袁记早餐店
样品状态及包装	液态	采样人	吴伟峰、张细娇、张邦伟
样品数量	23JC0106-C7: 3000mL 23JC0106-C8: 3000mL	样品移交人	黄少忠
供水方式	集中式供水	样品接收人	邓丽珊、何梅娣
采样机构	英德市疾病预防控制中心	检验类别	监测检验

一、检验方法:

GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》

二、检验项目和检验结果:

检验项目	标准限值	23JC0106-C7	23JC0106-C8	检验项目	标准限值	23JC0106-C7	23JC0106-C8
菌落总数(MPN/mL)	100	16	7	臭和味	无异臭、异味	无	无
总大肠菌群(MPN/100mL)	不应检出	未检出	未检出	肉眼可见物	无	无	无
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	不应检出	----	----	pH	6.5~8.5	6.84	7.16
砷(mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	铝(mg/L)	0.2	0.149	<0.010
镉(mg/L)	0.005	<0.0005	<0.0005	铁(mg/L)	0.3	0.02	0.02
铬(六价)(mg/L)	0.05	<0.004	<0.004	锰(mg/L)	0.1	<0.05	<0.05
铅(mg/L)	0.01	<0.0025	<0.0025	铜(mg/L)	1.0	<0.1	<0.1
汞(mg/L)	0.001	<0.0001	<0.0001	锌(mg/L)	1.0	<0.03	<0.03
氰化物(mg/L)	0.05	<0.002	<0.002	氯化物(mg/L)	250	2.01	2.30
氟化物(mg/L)	1.0	0.12	0.11	硫酸盐(mg/L)	250	2.96	3.04
硝酸盐(以N计)(mg/L)	10	0.81	0.82	溶解性总固体(mg/L)	1000	34	40
三氯甲烷(mg/L)	0.06	0.00085	0.00146	总硬度(以CaCO ₃ 计)(mg/L)	450	15	18
三溴甲烷(mg/L)	0.1	<0.00006	<0.00006	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	3	0.98	0.94
色度(度)	15	<5	<5	氨(以N计)(mg/L)	0.5	0.12	0.09
浑浊度(NTU)	1	0.54	0.55	亚氯酸盐(mg/L)	0.7	0.124	0.185
二氧化氯(mg/L)	≥0.02~≤0.8	0.04	0.04	-----	----	----	----

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)

检验者: 张玲

复核者: 付松

签发者: 张玲

2023年07月03日

2023年07月03日

2023年07月03日

注: 本检验报告不具有对社会证明作用



英德市疾病预防控制中心
(英德市卫生检验中心)
检验报告

第 5 页 共 8 页
检验报告编号: 23JC0106

受检单位	英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)		
受检单位地址	英德市教育东路	采样日期	2023.06.06
样品名称及受理编号	末梢水、23JC0106-C9 末梢水、23JC0106-C10	样品来源	23JC0106-C9: 英德市广大附中 23JC0106-C10: 英德市百花实验幼儿园
样品状态及包装	液态	采样人	吴伟峰、张细娇、张邦伟
样品数量	23JC0106-C9: 3000mL 23JC0106-C10: 3000mL	样品移交人	黄少忠
供水方式	集中式供水	样品接收人	邓丽珊、何梅娣
采样机构	英德市疾病预防控制中心	检验类别	监测检验

一、检验方法:

GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》

二、检验项目和检验结果:

检验项目	标准限值	23JC0106-C9	23JC0106-C10	检验项目	标准限值	23JC0106-C9	23JC0106-C10
菌落总数(MPN/mL)	100	15	60	臭和味	无异臭、异味无	无	无
总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	未检出	肉眼可见物	无	无	无
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	----	----	pH	6.5~8.5	6.85	7.59
砷/(mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	铝/(mg/L)	0.2	0.096	0.084
镉/(mg/L)	0.005	<0.0005	<0.0005	铁/(mg/L)	0.3	0.02	0.09
铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	<0.004	锰/(mg/L)	0.1	<0.05	<0.05
铅/(mg/L)	0.01	<0.0025	<0.0025	铜/(mg/L)	1.0	<0.1	<0.1
汞/(mg/L)	0.001	<0.0001	<0.0001	锌/(mg/L)	1.0	<0.03	0.08
氰化物/(mg/L)	0.05	<0.002	<0.002	氯化物/(mg/L)	250	2.28	1.98
氟化物/(mg/L)	1.0	0.12	0.13	硫酸盐/(mg/L)	250	3.09	2.95
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	0.82	0.80	溶解性总固体/(mg/L)	1000	36	44
三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.00250	0.00102	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	16	20
三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.00006	<0.00006	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	3	1.04	1.00
色度/(度)	15	<5	<5	氨(以N计)/(mg/L)	0.5	0.10	0.10
浊度/(NTU)	1	0.48	0.56	亚硝酸盐/(mg/L)	0.7	0.158	0.177
二氧化氯/(mg/L)	≥0.02~≤0.80	0.06	0.05	-----	----	----	----

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)

检验者: 张松

复核者: 何松

签发者: 何松

2023 年 07 月 03 日

2023 年 07 月 03 日

2023 年 07 月 03 日

注: 本检验报告不具有对社会证明作用



英德市疾病预防控制中心
(英德市卫生检验中心)
检验报告

第6页 共8页
检验报告编号: 23JC0106

受检单位	英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)		
受检单位地址	英德市教育东路	采样日期	2023.06.06
样品名称及受理编号	末梢水、23JC0106-C11 末梢水、23JC0106-C12	样品来源	23JC0106-C11: 英德市第五小学 23JC0106-C12: 英德市华粤实验小学
样品状态及包装	液态	采样人	吴伟峰、张细娇、张邦伟
样品数量	23JC0106-C11: 3000mL 23JC0106-C12: 3000mL	样品移交人	黄少忠
供水方式	集中式供水	样品接收人	邓丽珊、何梅娣
采样机构	英德市疾病预防控制中心	检验类别	监测检验

一、检验方法:

GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》

二、检验项目和检验结果:

检验项目	标准限值	23JC0106-C11	23JC0106-C12	检验项目	标准限值	23JC0106-C11	23JC0106-C12
菌落总数(MPN/mL)	100	19	10	臭和味	无异臭、异味	无	无
总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	未检出	肉眼可见物	无	无	无
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	---	---	pH	6.5~8.5	7.03	7.41
砷/(mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	铝/(mg/L)	0.2	0.0161	0.058
镉/(mg/L)	0.005	<0.0005	<0.0005	铁/(mg/L)	0.3	0.03	0.02
铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	<0.004	锰/(mg/L)	0.1	<0.05	<0.05
铅/(mg/L)	0.01	<0.0025	<0.0025	铜/(mg/L)	1.0	<0.1	<0.1
汞/(mg/L)	0.001	<0.0001	<0.0001	锌/(mg/L)	1.0	0.12	0.04
氰化物/(mg/L)	0.05	<0.002	<0.002	氯化物/(mg/L)	250	2.14	2.13
氟化物/(mg/L)	1.0	0.11	0.13	硫酸盐/(mg/L)	250	2.99	3.04
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	0.81	0.80	溶解性总固体/(mg/L)	1000	37	40
三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.00117	0.00091	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	16	17
三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.00006	<0.00006	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	3	0.90	1.00
色度/(度)	15	<5	<5	氨(以N计)/(mg/L)	0.5	0.12	0.11
浑浊度/(NTU)	1	0.69	0.40	亚硝酸盐/(mg/L)	0.7	0.132	0.142
二氧化氯/(mg/L)	≥0.02~≤0.8	0.05	0.07	-----	---	---	---

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)

检验者: 张玲

复核者: 何梅娣

签发者: 张玲

2023年07月03日

2023年07月03日

2023年07月03日

注: 本检验报告不具有对社会证明作用



英德市疾病预防控制中心
(英德市卫生检验中心)
检验报告

第7页 共8页
检验报告编号: 23JC0106

受检单位	英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)		
受检单位地址	英德市教育东路	采样日期	2023.06.06
样品名称及受理编号	末梢水、23JC0106-C13 末梢水、23JC0106-C14	样品来源	23JC0106-C13: 英德市新起点幼儿园 23JC0106-C14: 英德市金宝儿幼儿园
样品状态及包装	液态	采样人	吴伟峰、张细娇、张邦伟
样品数量	23JC0106-C13: 3000mL 23JC0106-C14: 3000mL	样品移交人	黄少忠
供水方式	集中式供水	样品接收人	邓丽珊、何梅娣
采样机构	英德市疾病预防控制中心	检验类别	监测检验

一、检验方法:

GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》

二、检验项目和检验结果:

检验项目	标准限值	23JC0106-C13	23JC0106-C14	检验项目	标准限值	23JC0106-C13	23JC0106-C14
菌落总数(MPN/mL)	100	6	8	臭和味	无异臭、异味	无	无
总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	未检出	肉眼可见物	无	无	无
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	----	----	pH	6.5~8.5	7.06	7.24
砷/(mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	铝/(mg/L)	0.2	0.077	0.052
镉/(mg/L)	0.005	<0.0005	<0.0005	铁/(mg/L)	0.3	0.01	<0.01
铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	<0.004	锰/(mg/L)	0.1	<0.05	<0.05
铅/(mg/L)	0.01	<0.0025	<0.0025	铜/(mg/L)	1.0	<0.1	<0.1
汞/(mg/L)	0.001	<0.0001	<0.0001	锌/(mg/L)	1.0	<0.03	<0.03
氰化物/(mg/L)	0.05	<0.002	<0.002	氯化物/(mg/L)	250	2.14	2.11
氟化物/(mg/L)	1.0	0.13	0.11	硫酸盐/(mg/L)	250	2.99	3.02
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	0.81	0.82	溶解性总固体/(mg/L)	1000	36	35
三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.00145	0.00081	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	15	14
三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.00006	<0.00006	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	3	1.06	0.94
色度/(度)	15	<5	<5	氨(以N计)/(mg/L)	0.5	0.08	0.10
浑浊度/(NTU)	1	0.38	0.34	亚硝酸盐/(mg/L)	0.7	0.125	0.132
二氧化氯/(mg/L)	≥0.02~≤0.80	0.03	0.06	-----	----	----	----

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)

检验者: 陈屹

复核者: 付松

签发者: 李



2023年07月03日

2023年07月03日

2023年07月03日

注: 本检验报告不具有对社会证明作用

英德市疾病预防控制中心
(英德市卫生检验中心)
检验报告

第 8 页 共 8 页
检验报告编号: 23JC0106

受检单位	英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)		
受检单位地址	英德市教育东路	采样日期	2023.06.06
样品名称及受理编号	末梢水、23JC0106-C15 末梢水、23JC0106-C16	样品来源	23JC0106-C15: 英德市国熙广英幼儿园 23JC0106-C16: 英德市疾控中心
样品状态及包装	液态	采样人	吴伟峰、张细娇、张邦伟
样品数量	23JC0106-C15: 3000mL 23JC0106-C16: 3000mL	样品移交人	黄少忠
供水方式	集中式供水	样品接收人	邓丽珊、何梅娣
采样机构	英德市疾病预防控制中心	检验类别	监测检验

一、检验方法:

GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》

二、检验项目和检验结果:

检验项目	标准限值	23JC0106-C15	23JC0106-C16	检验项目	标准限值	23JC0106-C15	23JC0106-C16
菌落总数(MPN/mL)	100	10	4	臭和味	无异臭、异味无	无	无
总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	未检出	肉眼可见物	无	无	无
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	----	----	pH	6.5~8.5	7.02	7.14
砷/(mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	铝/(mg/L)	0.2	0.046	0.049
镉/(mg/L)	0.005	<0.0005	<0.0005	铁/(mg/L)	0.3	<0.01	0.03
铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	<0.004	锰/(mg/L)	0.1	<0.05	<0.05
铅/(mg/L)	0.01	<0.0025	<0.0025	铜/(mg/L)	1.0	<0.1	<0.1
汞/(mg/L)	0.001	<0.0001	<0.0001	锌/(mg/L)	1.0	<0.03	0.06
氰化物/(mg/L)	0.05	<0.002	<0.002	氯化物/(mg/L)	250	2.17	2.29
氟化物/(mg/L)	1.0	0.13	0.12	硫酸盐/(mg/L)	250	3.00	3.00
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	0.82	0.81	溶解性总固体/(mg/L)	1000	36	36
三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.00144	0.00201	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	15	15
三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.00006	<0.00006	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	3	0.90	0.96
色度/度	15	<5	<5	氨(以N计)/(mg/L)	0.5	0.11	0.11
浑浊度/NTU	1	0.39	0.37	亚硝酸盐/(mg/L)	0.7	0.112	0.205
二氧化氯/(mg/L)	≥0.02~≤0.80	0.06	0.18	-----	----	----	----

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)

检验者: 马志

复核者: 付文

签发者: 吴伟峰



2023 年 07 月 03 日

2023 年 07 月 03 日

2023 年 07 月 03 日

注: 本检验报告不具有对社会证明作用