



9. 室内所有外露管道应在灌水试验后,二次装修包管。
10. 电梯门厅的耐火极限 $\geq 1.00h$ 。
11. 除注明外,所有变形缝按表法如下:
- | 地面变形缝 | 1 | 楼面平线及与墙体交接变形缝 | 4 | 8 | |
|---------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11ZJ111 | $\frac{1}{A-1}$ | 11ZJ111 | $\frac{4}{A-8}$ | $\frac{8}{A-8}$ | |
| 屋面变形缝 | 6 | 女儿墙变形缝 | 3 | 4 | 5 |
| 11ZJ111 | $\frac{3}{A-1}$ | 11ZJ111 | $\frac{3}{A-4}$ | $\frac{4}{A-4}$ | $\frac{5}{A-4}$ |
| 外墙变形缝 | 10 | 山墙及覆层变形缝 | 5 | 8 | |
| 11ZJ111 | $\frac{10}{A-1}$ | 11ZJ111 | $\frac{5}{A-4}$ | $\frac{8}{A-4}$ | |
12. 散水: 散水 $\frac{02}{11ZJ901}$ $\frac{5}{5}$

[illegible]