（检验检测章）

# 检 验 报 告

报 告 编 号　26JC0050

受 检 单 位　英德市柏顺自来水有限公司（云山水厂）

受检单位地址　英德市教育东路

检 验 类 别　常规检测

供 水 方 式　集中式供水

采 样 机 构　英德市疾病预防控制中心

报 告 页 数　4页

英 德 市 疾 病 预 防 控 制 中 心

# 检 验 机 构 声 明

一、本检验报告仅代表本次被检样品的检验结果；委托检验的样品真实性由送样人负责。

二、本检验报告涂改、增删无效，未加盖本检验机构印章无效。

三、未经本单位书面批准不得部分复制本检验报告，检验报告复印件未加盖本检验机构印章无效。

四、受检单位对本检验报告有异议、可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内提出申诉，逾期不予受理；微生物检验结果不受理复检申诉。不易保存的样品，有检测时限要求的项目不受理复检申诉。

五、本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。

检验机构地址：广东省英德市英城街道光明路110号
邮 政 编 码：513000
电　　话：0763-3166173
质量投诉电话：0763-3166166

# 英德市疾病预防控制中心
# 检 验 报 告

26JC0050

| | | | |
|---|---|---|---|
| 受检单位 | 英德市柏顺自来水有限公司（云山水厂） | | |
| 受检单位地址 | 英德市教育东路 | 采（送）样日期 | 2026-07-06 |
| 采样机构 | 英德市疾病预防控制中心 | 检验类别 | 常规检测 |
| 采样人 | 吴伟峰、张细娇、许思华 | 供水方式 | 集中式供水 |

| 样品编号 | 样品名称 | 样品状态 | 采样地点 |
|---|---|---|---|
| 26JC0050-C1 | 出厂水 | 液体 | 云山水厂出厂水出水口处 |

**一、检测方法及说明：**

1、GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》。

**二、检验项目及检验结果：**

| 项目 | 标准限值 | 26JC0050-C1<br>检验结果 | |
|---|---|---|---|
| 二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.00153 | |
| 二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | 0.012 | |
| 三卤甲烷 | ≤1 | 0.069 | |
| 三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | <0.0044 | |
| 一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.00074 | |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
| 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 1 | |
| 砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.00085 | |
| 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.00006 | |
| 铬（六价）(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | |
| 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.00007 | |
| 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | |
| 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | |
| 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.09 | |
| 硝酸盐（以N计）(mg/L) | ≤10 | 0.64 | |
| 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.00214 | |
| 三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | <0.00006 | |
| 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.019 | |

# 英德市疾病预防控制中心
# 检 验 报 告

26JC0050

| 项目 | 标准限值 | 26JC0050-C1<br>检验结果 | |
|---|---|---|---|
| 氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.471 | |
| 色度（铂钴色度单位）(度) | ≤15 | ＜5 | |
| 浑浊度（散射浑浊度单位）(NTU) | ≤1 | 0.15 | |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
| pH | 6.5 ～ 8.5 | 7.74 | |
| 铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.016 | |
| 铁(mg/L) | ≤0.3 | 0.011 | |
| 锰(mg/L) | ≤0.1 | 0.00036 | |
| 铜(mg/L) | ≤1.0 | 0.00035 | |
| 锌(mg/L) | ≤1.0 | ＜0.0009 | |
| 氯化物(mg/L) | ≤250 | 2.41 | |
| 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 3.21 | |
| 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 41 | |
| 总硬度（以$CaCO_3$ 计）(mg/L) | ≤450 | 29 | |
| 高锰酸盐指数（以$O_2$ 计）(mg/L) | ≤3 | 1.05 | |
| 氨（以N计）(mg/L) | ≤0.5 | 0.048 | |
| 游离氯(mg/L) | 0.3 ～ 2 | 0.47 | |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.1 ～ 0.8 | 0.20 | |

**三、检验结论**

本次样品所检项目的检验结果均符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

（以下空白）

检验者：　　2026年08月05日

复核者：　　2026年08月05日

签发人：　　2026年08月05日

英德市疾病预防控制中心 检验报告专用章

（检验检测章）

# 检 验 报 告

报 告 编 号　26JCT0066

受 检 单 位　英德市柏顺自来水有限公司（云山水厂）

受检单位地址　英德市教育东路

检 验 类 别　广东省用户水龙头水质监测

供 水 方 式　集中式供水

采 样 机 构　英德市疾病预防控制中心

报 告 页 数　19页

英 德 市 疾 病 预 防 控 制 中 心

# 检 验 机 构 声 明

一、本检验报告仅代表本次被检样品的检验结果；委托检验的样品真实性由送样人负责。

二、本检验报告涂改、增删无效，未加盖本检验机构印章无效。

三、未经本单位书面批准不得部分复制本检验报告，检验报告复印件未加盖本检验机构印章无效。

四、受检单位对本检验报告有异议、可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内提出申诉，逾期不予受理；微生物检验结果不受理复检申诉。不易保存的样品，有检测时限要求的项目不受理复检申诉。

五、本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。

检验机构地址：广东省英德市英城街道光明路110号
邮 政 编 码：513000
电　　话：0763-3166173
质量投诉电话：0763-3166166

# 英德市疾病预防控制中心
# 检 验 报 告

26JCT0066

| | | | |
|---|---|---|---|
| 受检单位 | 英德市柏顺自来水有限公司（云山水厂） | | |
| 受检单位地址 | 英德市教育东路 | 采（送）样日期 | 2026-07-06 |
| 采样机构 | 英德市疾病预防控制中心 | 检验类别 | 广东省用户水龙头水质监测 |
| 采样人 | 吴伟峰、张细娇、许思华 | 供水方式 | 集中式供水 |

| 样品编号 | 样品名称 | 样品状态 | 采样地点 |
|---|---|---|---|
| 26JCT0066-C2 | 末梢水 | 液体 | 英德市第一中学 |
| 26JCT0066-C3 | 末梢水 | 液体 | 文姨早餐 |
| 26JCT0066-C4 | 末梢水 | 液体 | 英德市城北小学 |
| 26JCT0066-C5 | 末梢水 | 液体 | 英德市星河幼儿园 |
| 26JCT0066-C6 | 末梢水 | 液体 | 英德市人民医院 |
| 26JCT0066-C7 | 末梢水 | 液体 | 江南府鸽世家 |
| 26JCT0066-C8 | 末梢水 | 液体 | 英德市第一小学 |
| 26JCT0066-C9 | 末梢水 | 液体 | 英德市广大附中 |
| 26JCT0066-C10 | 末梢水 | 液体 | 华海美食店 |
| 26JCT0066-C11 | 末梢水 | 液体 | 金子洋早餐店 |
| 26JCT0066-C12 | 末梢水 | 液体 | 英德市华粤艺术学校 |
| 26JCT0066-C13 | 末梢水 | 液体 | 恒福山湖峰境 |
| 26JCT0066-C14 | 末梢水 | 液体 | 慧凡金宝儿幼儿园 |
| 26JCT0066-C15 | 末梢水 | 液体 | 英德市东方幼儿园 |
| 26JCT0066-C16 | 末梢水 | 液体 | 英德市退役军人事务局 |

**一、检测方法及说明：**

1、GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》。

# 英德市疾病预防控制中心
# 检 验 报 告

26JCT0066

**二、检验项目及检验结果：**

| 项目 | 标准限值 | 26JCT0066-C2<br>检验结果 | 26JCT0066-C3<br>检验结果 |
|---|---|---|---|
| 二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.00134 | 0.00145 |
| 二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | 0.013 | 0.012 |
| 三卤甲烷 | ≤1 | 0.064 | 0.145 |
| 三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | <0.0044 | 0.014 |
| 一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.00054 | 0.00054 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 2 | 3 |
| 砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.00087 | 0.0010 |
| 镉(mg/L) | ≤0.005 | ＜0.00006 | ＜0.00006 |
| 铬（六价）(mg/L) | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 铅(mg/L) | ≤0.01 | ＜0.00007 | 0.00010 |
| 汞(mg/L) | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 |
| 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.09 | 0.10 |
| 硝酸盐（以N计）(mg/L) | ≤10 | 0.63 | 0.63 |
| 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.00213 | 0.00688 |
| 三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | <0.00006 | <0.00006 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.068 | 0.310 |
| 氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.330 | 0.314 |
| 色度（铂钴色度单位）(度) | ≤15 | ＜5 | ＜5 |
| 浑浊度（散射浑浊度单位）(NTU) | ≤1 | 0.12 | 0.25 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| pH | 6.5 ～ 8.5 | 7.71 | 7.73 |
| 铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.021 | 0.019 |

# 英德市疾病预防控制中心
# 检 验 报 告

26JCT0066

| 项目 | 标准限值 | 26JCT0066-C4<br>检验结果 | 26JCT0066-C5<br>检验结果 |
|---|---|---|---|
| 二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.00139 | 0.00142 |
| 二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | 0.014 | 0.010 |
| 三卤甲烷 | ≤1 | 0.075 | 0.093 |
| 三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | <0.0044 | 0.009 |
| 一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.00056 | 0.00056 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 4 | 3 |
| 砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.00089 | 0.00096 |
| 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.00006 | <0.00006 |
| 铬（六价）(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 |
| 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.00007 | 0.00008 |
| 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 |
| 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.09 | 0.10 |
| 硝酸盐（以N计）(mg/L) | ≤10 | 0.64 | 0.64 |
| 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.00273 | 0.00381 |
| 三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | <0.00006 | <0.00006 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.099 | 0.219 |
| 氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.395 | 0.273 |
| 色度（铂钴色度单位）(度) | ≤15 | <5 | <5 |
| 浑浊度（散射浑浊度单位）(NTU) | ≤1 | 0.27 | 0.34 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| pH | 6.5 ～ 8.5 | 7.74 | 7.68 |
| 铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.024 | 0.033 |

# 英德市疾病预防控制中心
# 检 验 报 告

26JCT0066

| 项目 | 标准限值 | 26JCT0066-C6<br>检验结果 | 26JCT0066-C7<br>检验结果 |
|---|---|---|---|
| 二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.00147 | 0.00128 |
| 二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | 0.013 | 0.011 |
| 三卤甲烷 | ≤1 | 0.082 | 0.058 |
| 三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | 0.008 | 0.009 |
| 一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.00059 | 0.00057 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 4 | 4 |
| 砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.00077 | 0.00089 |
| 镉(mg/L) | ≤0.005 | ＜0.00006 | ＜0.00006 |
| 铬（六价）(mg/L) | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 铅(mg/L) | ≤0.01 | 0.00007 | 0.00008 |
| 汞(mg/L) | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 |
| 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.09 | 0.09 |
| 硝酸盐（以N计）(mg/L) | ≤10 | 0.63 | 0.64 |
| 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.00305 | 0.00185 |
| 三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | ＜0.00006 | ＜0.00006 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.110 | 0.158 |
| 氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.359 | 0.249 |
| 色度（铂钴色度单位）(度) | ≤15 | ＜5 | ＜5 |
| 浑浊度（散射浑浊度单位）(NTU) | ≤1 | 0.29 | 0.23 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| pH | 6.5 ～ 8.5 | 7.73 | 7.70 |
| 铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.016 | 0.021 |

# 英德市疾病预防控制中心
# 检 验 报 告

26JCT0066

| 项目 | 标准限值 | 26JCT0066-C8<br>检验结果 | 26JCT0066-C9<br>检验结果 |
|---|---|---|---|
| 二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.00213 | 0.00177 |
| 二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | 0.009 | <0.0037 |
| 三卤甲烷 | ≤1 | 0.102 | 0.109 |
| 三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | <0.0044 | 0.010 |
| 一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.00099 | 0.00072 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 5 | 5 |
| 砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.0012 | 0.0011 |
| 镉(mg/L) | ≤0.005 | ＜0.00006 | ＜0.00006 |
| 铬（六价）(mg/L) | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 铅(mg/L) | ≤0.01 | 0.00009 | 0.00008 |
| 汞(mg/L) | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 |
| 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.11 | 0.10 |
| 硝酸盐（以N计）(mg/L) | ≤10 | 0.71 | 0.67 |
| 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.00338 | 0.00434 |
| 三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | <0.00006 | <0.00006 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.186 | 0.213 |
| 氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.179 | 0.201 |
| 色度（铂钴色度单位）(度) | ≤15 | ＜5 | ＜5 |
| 浑浊度（散射浑浊度单位）(NTU) | ≤1 | 0.26 | 0.29 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| pH | 6.5 ～ 8.5 | 7.79 | 7.81 |
| 铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.023 | 0.022 |

# 英德市疾病预防控制中心
# 检 验 报 告

26JCT0066

| 项目 | 标准限值 | 26JCT0066-C10<br>检验结果 | 26JCT0066-C11<br>检验结果 |
|---|---|---|---|
| 二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.00139 | 0.00151 |
| 二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | 0.010 | 0.012 |
| 三卤甲烷 | ≤1 | 0.068 | 0.074 |
| 三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | 0.009 | <0.0044 |
| 一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.00059 | 0.00062 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 4 | 3 |
| 砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.00090 | 0.00088 |
| 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.00006 | <0.00006 |
| 铬（六价）(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 |
| 铅(mg/L) | ≤0.01 | 0.00007 | <0.00007 |
| 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 |
| 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.09 | 0.09 |
| 硝酸盐（以N计）(mg/L) | ≤10 | 0.62 | 0.64 |
| 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.00232 | 0.00254 |
| 三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | <0.00006 | <0.00006 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.185 | 0.145 |
| 氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.200 | 0.363 |
| 色度（铂钴色度单位）(度) | ≤15 | <5 | <5 |
| 浑浊度（散射浑浊度单位）(NTU) | ≤1 | 0.21 | 0.25 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| pH | 6.5 ～ 8.5 | 7.75 | 7.71 |
| 铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.021 | 0.015 |

# 英德市疾病预防控制中心
# 检 验 报 告

26JCT0066

| 项目 | 标准限值 | 26JCT0066-C12<br>检验结果 | 26JCT0066-C13<br>检验结果 |
|---|---|---|---|
| 二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.00154 | 0.00151 |
| 二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | <0.0037 | 0.013 |
| 三卤甲烷 | ≤1 | 0.092 | 0.079 |
| 三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | 0.009 | 0.008 |
| 一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0006 | 0.0006 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 1 | 3 |
| 砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.00052 | 0.00064 |
| 镉(mg/L) | ≤0.005 | 0.00008 | <0.00006 |
| 铬（六价）(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 |
| 铅(mg/L) | ≤0.01 | 0.00020 | 0.00007 |
| 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 |
| 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.09 | 0.09 |
| 硝酸盐（以N计）(mg/L) | ≤10 | 0.58 | 0.64 |
| 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.00360 | 0.00284 |
| 三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | <0.00006 | <0.00006 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.166 | 0.151 |
| 氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.194 | 0.419 |
| 色度（铂钴色度单位）(度) | ≤15 | <5 | <5 |
| 浑浊度（散射浑浊度单位）(NTU) | ≤1 | 0.28 | 0.27 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| pH | 6.5 ～ 8.5 | 7.58 | 7.66 |
| 铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.024 | 0.027 |

# 英德市疾病预防控制中心
# 检 验 报 告

26JCT0066

| 项目 | 标准限值 | 26JCT0066-C14<br>检验结果 | 26JCT0066-C15<br>检验结果 |
|---|---|---|---|
| 二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.00155 | 0.00178 |
| 二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | 0.012 | 0.012 |
| 三卤甲烷 | ≤1 | 0.078 | 0.087 |
| 三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | 0.011 | 0.009 |
| 一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.00061 | 0.00076 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 3 | 3 |
| 砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.00082 | 0.0010 |
| 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.00006 | <0.00006 |
| 铬（六价）(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 |
| 铅(mg/L) | ≤0.01 | 0.00013 | <0.00007 |
| 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 |
| 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.09 | 0.10 |
| 硝酸盐（以N计）(mg/L) | ≤10 | 0.64 | 0.68 |
| 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.00277 | 0.00295 |
| 三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | <0.00006 | <0.00006 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.181 | 0.160 |
| 氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.239 | 0.278 |
| 色度（铂钴色度单位）(度) | ≤15 | <5 | <5 |
| 浑浊度（散射浑浊度单位）(NTU) | ≤1 | 0.23 | 0.25 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| pH | 6.5 ～ 8.5 | 7.89 | 7.80 |
| 铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.023 | 0.017 |

# 英德市疾病预防控制中心
# 检 验 报 告

26JCT0066

| 项目 | 标准限值 | 26JCT0066-C16<br>检验结果 | |
|---|---|---|---|
| 二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.00151 | |
| 二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | 0.012 | |
| 三卤甲烷 | ≤1 | 0.076 | |
| 三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | 0.008 | |
| 一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.00059 | |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |
| 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 3 | |
| 砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.00079 | |
| 镉(mg/L) | ≤0.005 | ＜0.00006 | |
| 铬（六价）(mg/L) | ≤0.05 | ＜0.004 | |
| 铅(mg/L) | ≤0.01 | 0.00012 | |
| 汞(mg/L) | ≤0.001 | ＜0.0001 | |
| 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | ＜0.002 | |
| 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.09 | |
| 硝酸盐（以N计）(mg/L) | ≤10 | 0.64 | |
| 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.00268 | |
| 三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | <0.00006 | |
| 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.258 | |
| 氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.299 | |
| 色度（铂钴色度单位）(度) | ≤15 | ＜5 | |
| 浑浊度（散射浑浊度单位）(NTU) | ≤1 | 0.29 | |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
| pH | 6.5 ～ 8.5 | 7.78 | |
| 铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.019 | |

# 英德市疾病预防控制中心
# 检 验 报 告

26JCT0066

| 项目 | 标准限值 | 26JCT0066-C2<br>检验结果 | 26JCT0066-C3<br>检验结果 |
|---|---|---|---|
| 铁(mg/L) | ≤0.3 | 0.015 | 0.019 |
| 锰(mg/L) | ≤0.1 | 0.00070 | 0.00075 |
| 铜(mg/L) | ≤1.0 | 0.00048 | 0.00094 |
| 锌(mg/L) | ≤1.0 | ＜0.0009 | 0.0025 |
| 氯化物(mg/L) | ≤250 | 1.93 | 2.28 |
| 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 3.08 | 3.06 |
| 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 48 | 54 |
| 总硬度（以$CaCO_3$ 计）(mg/L) | ≤450 | 34 | 38 |
| 高锰酸盐指数（以$O_2$ 计）(mg/L) | ≤3 | 0.97 | 0.57 |
| 氨（以N计）(mg/L) | ≤0.5 | 0.045 | 0.052 |
| 游离氯(mg/L) | 0.05 ～ 2 | 0.43 | 0.26 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.02 ～ 0.8 | 0.25 | 0.24 |

# 英德市疾病预防控制中心
# 检 验 报 告

26JCT0066

| 项目 | 标准限值 | 26JCT0066-C4<br>检验结果 | 26JCT0066-C5<br>检验结果 |
|---|---|---|---|
| 铁(mg/L) | ≤0.3 | 0.014 | 0.014 |
| 锰(mg/L) | ≤0.1 | 0.0015 | 0.0018 |
| 铜(mg/L) | ≤1.0 | 0.00044 | 0.0013 |
| 锌(mg/L) | ≤1.0 | 0.0022 | 0.013 |
| 氯化物(mg/L) | ≤250 | 2.08 | 2.03 |
| 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 3.12 | 3.11 |
| 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 50 | 46 |
| 总硬度（以$CaCO_3$ 计）(mg/L) | ≤450 | 35 | 32 |
| 高锰酸盐指数（以$O_2$ 计）(mg/L) | ≤3 | 0.81 | 0.77 |
| 氨（以N计）(mg/L) | ≤0.5 | 0.068 | 0.045 |
| 游离氯(mg/L) | 0.05 ～ 2 | 0.13 | 0.18 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.02 ～ 0.8 | 0.28 | 0.22 |

# 英德市疾病预防控制中心
# 检 验 报 告

26JCT0066

| 项目 | 标准限值 | 26JCT0066-C6<br>检验结果 | 26JCT0066-C7<br>检验结果 |
|---|---|---|---|
| 铁(mg/L) | ≤0.3 | 0.012 | 0.0073 |
| 锰(mg/L) | ≤0.1 | 0.0020 | 0.00091 |
| 铜(mg/L) | ≤1.0 | 0.00060 | 0.00083 |
| 锌(mg/L) | ≤1.0 | 0.0015 | 0.0054 |
| 氯化物(mg/L) | ≤250 | 2.03 | 2.00 |
| 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 3.06 | 3.13 |
| 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 55 | 53 |
| 总硬度（以$CaCO_3$ 计）(mg/L) | ≤450 | 39 | 38 |
| 高锰酸盐指数（以$O_2$ 计）(mg/L) | ≤3 | 0.73 | 0.73 |
| 氨（以N计）(mg/L) | ≤0.5 | 0.041 | 0.062 |
| 游离氯(mg/L) | 0.05 ～ 2 | 0.11 | 0.12 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.02 ～ 0.8 | 0.23 | 0.11 |

# 英德市疾病预防控制中心
# 检 验 报 告

26JCT0066

| 项目 | 标准限值 | 26JCT0066-C8<br>检验结果 | 26JCT0066-C9<br>检验结果 |
|---|---|---|---|
| 铁(mg/L) | ≤0.3 | 0.020 | 0.011 |
| 锰(mg/L) | ≤0.1 | 0.0011 | 0.00043 |
| 铜(mg/L) | ≤1.0 | 0.00049 | 0.00052 |
| 锌(mg/L) | ≤1.0 | ＜0.0009 | 0.0020 |
| 氯化物(mg/L) | ≤250 | 2.36 | 2.26 |
| 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 4.77 | 3.93 |
| 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 52 | 50 |
| 总硬度（以$CaCO_3$ 计）(mg/L) | ≤450 | 35 | 34 |
| 高锰酸盐指数（以$O_2$ 计）(mg/L) | ≤3 | 0.69 | 0.65 |
| 氨（以N计）(mg/L) | ≤0.5 | 0.057 | 0.055 |
| 游离氯(mg/L) | 0.05 ～ 2 | 0.10 | 0.11 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.02 ～ 0.8 | 0.05 | 0.08 |

# 英德市疾病预防控制中心
# 检 验 报 告

26JCT0066

| 项目 | 标准限值 | 26JCT0066-C10<br>检验结果 | 26JCT0066-C11<br>检验结果 |
|---|---|---|---|
| 铁(mg/L) | ≤0.3 | 0.024 | 0.011 |
| 锰(mg/L) | ≤0.1 | 0.0013 | 0.00077 |
| 铜(mg/L) | ≤1.0 | 0.00048 | 0.00041 |
| 锌(mg/L) | ≤1.0 | 0.027 | ＜0.0009 |
| 氯化物(mg/L) | ≤250 | 1.98 | 2.11 |
| 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 3.08 | 3.13 |
| 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 39 | 46 |
| 总硬度（以$CaCO_3$ 计）(mg/L) | ≤450 | 26 | 32 |
| 高锰酸盐指数（以$O_2$ 计）(mg/L) | ≤3 | 0.77 | 0.73 |
| 氨（以N计）(mg/L) | ≤0.5 | 0.055 | 0.046 |
| 游离氯(mg/L) | 0.05 ~ 2 | 0.09 | 0.10 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.02 ~ 0.8 | 0.06 | 0.07 |

# 英德市疾病预防控制中心
# 检 验 报 告

26JCT0066

| 项目 | 标准限值 | 26JCT0066-C12<br>检验结果 | 26JCT0066-C13<br>检验结果 |
|---|---|---|---|
| 铁(mg/L) | ≤0.3 | 0.24 | 0.019 |
| 锰(mg/L) | ≤0.1 | 0.0090 | 0.00084 |
| 铜(mg/L) | ≤1.0 | 0.00080 | 0.00071 |
| 锌(mg/L) | ≤1.0 | 0.49 | 0.0068 |
| 氯化物(mg/L) | ≤250 | 2.08 | 2.37 |
| 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 3.12 | 3.14 |
| 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 47 | 46 |
| 总硬度（以$CaCO_3$ 计）(mg/L) | ≤450 | 33 | 31 |
| 高锰酸盐指数（以$O_2$ 计）(mg/L) | ≤3 | 0.61 | 0.69 |
| 氨（以N计）(mg/L) | ≤0.5 | 0.042 | 0.098 |
| 游离氯(mg/L) | 0.05 ～ 2 | 0.09 | 0.11 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.02 ～ 0.8 | 0.08 | 0.10 |

# 英德市疾病预防控制中心
# 检 验 报 告

26JCT0066

| 项目 | 标准限值 | 26JCT0066-C14<br>检验结果 | 26JCT0066-C15<br>检验结果 |
|---|---|---|---|
| 铁(mg/L) | ≤0.3 | 0.018 | 0.013 |
| 锰(mg/L) | ≤0.1 | 0.00089 | 0.0017 |
| 铜(mg/L) | ≤1.0 | 0.00088 | 0.00070 |
| 锌(mg/L) | ≤1.0 | 0.0074 | 0.0013 |
| 氯化物(mg/L) | ≤250 | 1.93 | 2.29 |
| 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 3.14 | 3.99 |
| 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 44 | 50 |
| 总硬度（以$CaCO_3$ 计）(mg/L) | ≤450 | 30 | 34 |
| 高锰酸盐指数（以$O_2$ 计）(mg/L) | ≤3 | 0.61 | 0.65 |
| 氨（以N计）(mg/L) | ≤0.5 | 0.050 | 0.046 |
| 游离氯(mg/L) | 0.05 ～ 2 | 0.14 | 0.28 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.02 ～ 0.8 | 0.10 | 0.16 |

# 英德市疾病预防控制中心
# 检 验 报 告

26JCT0066

| 项目 | 标准限值 | 26JCT0066-C16<br>检验结果 | |
|---|---|---|---|
| 铁(mg/L) | ≤0.3 | 0.017 | |
| 锰(mg/L) | ≤0.1 | 0.00078 | |
| 铜(mg/L) | ≤1.0 | 0.0014 | |
| 锌(mg/L) | ≤1.0 | 0.022 | |
| 氯化物(mg/L) | ≤250 | 2.20 | |
| 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 3.16 | |
| 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 50 | |
| 总硬度（以$CaCO_3$ 计）(mg/L) | ≤450 | 35 | |
| 高锰酸盐指数（以$O_2$ 计）(mg/L) | ≤3 | 0.69 | |
| 氨（以N计）(mg/L) | ≤0.5 | 0.053 | |
| 游离氯(mg/L) | 0.05 ～ 2 | 0.19 | |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.02 ～ 0.8 | 0.09 | |

**三、检验结论**

本次样品所检项目的检验结果均符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

（以下空白）

检验者：张[illegible]
2026年08月03日

复核者：何[illegible]
2026年08月05日

签发人：[illegible]
2026年08月11日

英德市疾病预防控制中心 检验检测专用章