（检验检测章）

检 验 报 告

报 告 编 号　26JC0079

受 检 单 位　英德市柏顺自来水有限公司（云山水厂）

受检单位地址　英德市教育东路

检 验 类 别　常规检测

供 水 方 式　集中式供水

采 样 机 构　英德市疾病预防控制中心

报 告 页 数　19页

英 德 市 疾 病 预 防 控 制 中 心

检 验 机 构 声 明

一、本检验报告仅代表本次被检样品的检验结果；委托检验的样品真实性由送样人负责。

二、本检验报告涂改、增删无效，未加盖本检验机构印章无效。

三、未经本单位书面批准不得部分复制本检验报告，检验报告复印件未加盖本检验机构印章无效。

四、受检单位对本检验报告有异议、可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内提出申诉，逾期不予受理；微生物检验结果不受理复检申诉。不易保存的样品，有检测时限要求的项目不受理复检申诉。

五、本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。

检验机构地址：广东省英德市英城街道光明路110号
邮 政 编 码：513000
电　　话：0763-3166173
质量投诉电话：0763-3166166

英德市疾病预防控制中心
检 验 报 告

26JC0079

受检单位	英德市柏顺自来水有限公司（云山水厂）		
受检单位地址	英德市教育东路	采（送）样日期	2026-08-05
采样机构	英德市疾病预防控制中心	检验类别	常规检测
采样人	梁英、许思华、李恩琪	供水方式	集中式供水

样品编号	样品名称	样品状态	采样地点
26JC0079-C1	出厂水	液体	云山水厂出厂水出水口处
26JC0079-C2	末梢水	液体	英德市第一中学
26JC0079-C3	末梢水	液体	文姨早餐
26JC0079-C4	末梢水	液体	英德市城北小学
26JC0079-C5	末梢水	液体	美时生活超市
26JC0079-C6	末梢水	液体	英德市人民医院
26JC0079-C7	末梢水	液体	江南府鸽世家
26JC0079-C8	末梢水	液体	英德市第一小学
26JC0079-C9	末梢水	液体	英德市广大附中
26JC0079-C10	末梢水	液体	华海美食店
26JC0079-C11	末梢水	液体	金子洋早餐店
26JC0079-C12	末梢水	液体	英德市华粤艺术学校
26JC0079-C13	末梢水	液体	恒福山湖峰境
26JC0079-C14	末梢水	液体	慧凡金宝儿幼儿园
26JC0079-C15	末梢水	液体	英德市东方幼儿园
26JC0079-C16	末梢水	液体	英德市退役军人事务局

一、检测方法及说明：

1、GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》。

英德市疾病预防控制中心
检 验 报 告

26JC0079

二、检验项目及检验结果：

项目	标准限值	26JC0079-C1 检验结果	26JC0079-C2 检验结果
二氯一溴甲烷(mg/L)	≤0.06	0.00124	0.00129
二氯乙酸(mg/L)	≤0.05	0.013	0.012
三卤甲烷	≤1	0.057	0.073
三氯乙酸(mg/L)	≤0.1	0.060	0.050
一氯二溴甲烷(mg/L)	≤0.1	0.00066	0.00067
总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
菌落总数(CFU/mL)	≤100	1	1
砷(mg/L)	≤0.01	0.00066	0.00065
镉(mg/L)	≤0.005	＜0.00006	＜0.00006
铬（六价）(mg/L)	≤0.05	＜0.004	＜0.004
铅(mg/L)	≤0.01	＜0.00007	0.00027
汞(mg/L)	≤0.001	＜0.0001	＜0.0001
氰化物(mg/L)	≤0.05	＜0.002	＜0.002
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.08	0.09
硝酸盐（以N计）(mg/L)	≤10	0.61	0.63
三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.00179	0.00264
三溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.00006	<0.00006
亚氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.008	0.060
氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.673	0.342
色度（铂钴色度单位）(度)	≤15	＜5	＜5
浑浊度（散射浑浊度单位）(NTU)	≤1	0.17	0.30
臭和味	无异臭、异味	无	无
肉眼可见物	无	无	无
pH	6.5 ～ 8.5	7.76	7.64
铝(mg/L)	≤0.2	0.020	0.024

英德市疾病预防控制中心
检 验 报 告

26JC0079

项目	标准限值	26JC0079-C3 检验结果	26JC0079-C4 检验结果
二氯一溴甲烷(mg/L)	≤0.06	0.00105	0.00117
二氯乙酸(mg/L)	≤0.05	0.014	0.013
三卤甲烷	≤1	0.100	0.080
三氯乙酸(mg/L)	≤0.1	<0.0044	<0.0044
一氯二溴甲烷(mg/L)	≤0.1	0.00051	0.00059
总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
菌落总数(CFU/mL)	≤100	4	未检出
砷(mg/L)	≤0.01	0.00066	0.00073
镉(mg/L)	≤0.005	<0.00006	<0.00006
铬（六价）(mg/L)	≤0.05	<0.004	<0.004
铅(mg/L)	≤0.01	0.00011	<0.00007
汞(mg/L)	≤0.001	<0.0001	<0.0001
氰化物(mg/L)	≤0.05	<0.002	<0.002
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.09	0.09
硝酸盐（以N计）(mg/L)	≤10	0.61	0.62
三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.00460	0.00326
三溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.00006	<0.00006
亚氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.253	0.104
氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.248	0.413
色度（铂钴色度单位）(度)	≤15	<5	<5
浑浊度（散射浑浊度单位）(NTU)	≤1	0.23	0.21
臭和味	无异臭、异味	无	无
肉眼可见物	无	无	无
pH	6.5 ～ 8.5	7.73	7.68
铝(mg/L)	≤0.2	0.019	0.016

英德市疾病预防控制中心
检 验 报 告

26JC0079

项目	标准限值	26JC0079-C5 检验结果	26JC0079-C6 检验结果
二氯一溴甲烷(mg/L)	≤0.06	0.00106	0.00103
二氯乙酸(mg/L)	≤0.05	0.012	0.012
三卤甲烷	≤1	0.063	0.055
三氯乙酸(mg/L)	≤0.1	<0.0044	<0.0044
一氯二溴甲烷(mg/L)	≤0.1	0.00055	0.00055
总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
菌落总数(CFU/mL)	≤100	未检出	3
砷(mg/L)	≤0.01	0.00063	0.00064
镉(mg/L)	≤0.005	<0.00006	<0.00006
铬（六价）(mg/L)	≤0.05	<0.004	<0.004
铅(mg/L)	≤0.01	<0.00007	0.00007
汞(mg/L)	≤0.001	<0.0001	<0.0001
氰化物(mg/L)	≤0.05	<0.002	<0.002
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.09	0.08
硝酸盐（以N计）(mg/L)	≤10	0.61	0.61
三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.00235	0.00193
三溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.00006	<0.00006
亚氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.101	0.071
氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.295	0.327
色度（铂钴色度单位）(度)	≤15	<5	<5
浑浊度（散射浑浊度单位）(NTU)	≤1	0.25	0.16
臭和味	无异臭、异味	无	无
肉眼可见物	无	无	无
pH	6.5 ～ 8.5	7.66	7.63
铝(mg/L)	≤0.2	0.018	0.023

英德市疾病预防控制中心
检 验 报 告

26JC0079

项目	标准限值	26JC0079-C7 检验结果	26JC0079-C8 检验结果
二氯一溴甲烷(mg/L)	≤0.06	0.00120	0.00226
二氯乙酸(mg/L)	≤0.05	0.013	0.009
三卤甲烷	≤1	0.055	0.112
三氯乙酸(mg/L)	≤0.1	0.043	0.017
一氯二溴甲烷(mg/L)	≤0.1	0.00065	0.00090
总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
菌落总数(CFU/mL)	≤100	1	5
砷(mg/L)	≤0.01	0.00072	0.0013
镉(mg/L)	≤0.005	＜0.00006	＜0.00006
铬（六价）(mg/L)	≤0.05	＜0.004	＜0.004
铅(mg/L)	≤0.01	＜0.00007	0.00036
汞(mg/L)	≤0.001	＜0.0001	＜0.0001
氰化物(mg/L)	≤0.05	＜0.002	＜0.002
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.09	0.10
硝酸盐（以N计）(mg/L)	≤10	0.61	0.74
三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.00168	0.00392
三溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.00006	<0.00006
亚氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.074	0.136
氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.492	0.140
色度（铂钴色度单位）(度)	≤15	＜5	＜5
浑浊度（散射浑浊度单位）(NTU)	≤1	0.17	0.61
臭和味	无异臭、异味	无	无
肉眼可见物	无	无	无
pH	6.5 ～ 8.5	7.63	7.78
铝(mg/L)	≤0.2	0.013	0.097

英德市疾病预防控制中心
检 验 报 告

26JC0079

项目	标准限值	26JC0079-C9 检验结果	26JC0079-C10 检验结果
二氯一溴甲烷(mg/L)	≤0.06	0.00194	0.00119
二氯乙酸(mg/L)	≤0.05	0.017	0.012
三卤甲烷	≤1	0.108	0.057
三氯乙酸(mg/L)	≤0.1	0.045	0.049
一氯二溴甲烷(mg/L)	≤0.1	0.00085	0.00060
总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
菌落总数(CFU/mL)	≤100	3	3
砷(mg/L)	≤0.01	0.00091	0.00074
镉(mg/L)	≤0.005	＜0.00006	＜0.00006
铬（六价）(mg/L)	≤0.05	＜0.004	＜0.004
铅(mg/L)	≤0.01	0.00065	＜0.00007
汞(mg/L)	≤0.001	＜0.0001	＜0.0001
氰化物(mg/L)	≤0.05	＜0.002	＜0.002
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.10	0.09
硝酸盐（以N计）(mg/L)	≤10	0.68	0.61
三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.00400	0.00183
三溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.00006	<0.00006
亚氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.221	0.171
氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.270	0.388
色度（铂钴色度单位）(度)	≤15	＜5	＜5
浑浊度（散射浑浊度单位）(NTU)	≤1	0.27	0.17
臭和味	无异臭、异味	无	无
肉眼可见物	无	无	无
pH	6.5 ～ 8.5	7.77	7.70
铝(mg/L)	≤0.2	0.023	0.012

英德市疾病预防控制中心
检 验 报 告

26JC0079

项目	标准限值	26JC0079-C11 检验结果	26JC0079-C12 检验结果
二氯一溴甲烷(mg/L)	≤0.06	0.00121	0.00126
二氯乙酸(mg/L)	≤0.05	0.012	0.016
三卤甲烷	≤1	0.055	0.062
三氯乙酸(mg/L)	≤0.1	0.046	<0.0044
一氯二溴甲烷(mg/L)	≤0.1	0.00063	0.00061
总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
菌落总数(CFU/mL)	≤100	3	1
砷(mg/L)	≤0.01	0.00066	0.00042
镉(mg/L)	≤0.005	<0.00006	0.00038
铬（六价）(mg/L)	≤0.05	<0.004	<0.004
铅(mg/L)	≤0.01	0.00008	0.0030
汞(mg/L)	≤0.001	<0.0001	<0.0001
氰化物(mg/L)	≤0.05	<0.002	<0.002
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.08	0.09
硝酸盐（以N计）(mg/L)	≤10	0.61	0.61
三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.00169	0.00208
三溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.00006	<0.00006
亚氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.106	0.212
氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.335	0.268
色度（铂钴色度单位）(度)	≤15	<5	<5
浑浊度（散射浑浊度单位）(NTU)	≤1	0.19	0.23
臭和味	无异臭、异味	无	无
肉眼可见物	无	无	无
pH	6.5 ～ 8.5	7.66	7.65
铝(mg/L)	≤0.2	0.023	0.041

英德市疾病预防控制中心
检 验 报 告

26JC0079

项目	标准限值	26JC0079-C13 检验结果	26JC0079-C14 检验结果
二氯一溴甲烷(mg/L)	≤0.06	0.00120	0.00140
二氯乙酸(mg/L)	≤0.05	0.017	0.019
三卤甲烷	≤1	0.066	0.079
三氯乙酸(mg/L)	≤0.1	0.049	0.057
一氯二溴甲烷(mg/L)	≤0.1	0.00062	0.00068
总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
菌落总数(CFU/mL)	≤100	未检出	未检出
砷(mg/L)	≤0.01	0.00063	0.00074
镉(mg/L)	≤0.005	＜0.00006	＜0.00006
铬（六价）(mg/L)	≤0.05	＜0.004	＜0.004
铅(mg/L)	≤0.01	0.00008	0.00018
汞(mg/L)	≤0.001	＜0.0001	＜0.0001
氰化物(mg/L)	≤0.05	＜0.002	＜0.002
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.09	0.09
硝酸盐（以N计）(mg/L)	≤10	0.62	0.56
三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.00238	0.00290
三溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.00006	<0.00006
亚氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.177	0.205
氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.257	0.243
色度（铂钴色度单位）(度)	≤15	＜5	＜5
浑浊度（散射浑浊度单位）(NTU)	≤1	0.25	0.18
臭和味	无异臭、异味	无	无
肉眼可见物	无	无	无
pH	6.5 ～ 8.5	7.68	7.61
铝(mg/L)	≤0.2	0.021	0.017

英德市疾病预防控制中心
检 验 报 告

26JC0079

项目	标准限值	26JC0079-C15 检验结果	26JC0079-C16 检验结果
二氯一溴甲烷(mg/L)	≤0.06	0.00154	0.00137
二氯乙酸(mg/L)	≤0.05	0.018	0.018
三卤甲烷	≤1	0.082	0.066
三氯乙酸(mg/L)	≤0.1	0.015	0.055
一氯二溴甲烷(mg/L)	≤0.1	0.00072	0.00068
总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
菌落总数(CFU/mL)	≤100	1	未检出
砷(mg/L)	≤0.01	0.00075	0.00072
镉(mg/L)	≤0.005	＜0.00006	＜0.00006
铬（六价）(mg/L)	≤0.05	＜0.004	＜0.004
铅(mg/L)	≤0.01	0.00008	0.00024
汞(mg/L)	≤0.001	＜0.0001	＜0.0001
氰化物(mg/L)	≤0.05	＜0.002	＜0.002
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.10	0.08
硝酸盐（以N计）(mg/L)	≤10	0.64	0.64
三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.00293	0.00219
三溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.00006	<0.00006
亚氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.153	0.238
氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.402	0.293
色度（铂钴色度单位）(度)	≤15	＜5	＜5
浑浊度（散射浑浊度单位）(NTU)	≤1	0.24	0.26
臭和味	无异臭、异味	无	无
肉眼可见物	无	无	无
pH	6.5 ～ 8.5	7.64	7.66
铝(mg/L)	≤0.2	0.028	0.034

英德市疾病预防控制中心
检 验 报 告

26JC0079

项目	标准限值	26JC0079-C1 检验结果	26JC0079-C2 检验结果
铁(mg/L)	≤0.3	0.030	0.033
锰(mg/L)	≤0.1	0.00099	0.0036
铜(mg/L)	≤1.0	0.00053	0.00059
锌(mg/L)	≤1.0	0.0011	0.0021
氯化物(mg/L)	≤250	2.65	2.17
硫酸盐(mg/L)	≤250	2.80	2.92
溶解性总固体(mg/L)	≤1000	50	47
总硬度（以$CaCO_3$ 计）(mg/L)	≤450	36	34
高锰酸盐指数（以O_2 计）(mg/L)	≤3	0.44	0.32
氨（以N计）(mg/L)	≤0.5	0.042	0.045
游离氯(mg/L)	出厂水:0.3 ～ 2 末梢水:0.05 ～ 2	0.30	0.33
二氧化氯(mg/L)	出厂水:0.1 ～ 0.8 末梢水:0.02 ～ 0.8	0.39	0.17

英德市疾病预防控制中心
检 验 报 告

26JC0079

项目	标准限值	26JC0079-C3 检验结果	26JC0079-C4 检验结果
铁(mg/L)	≤0.3	0.035	0.020
锰(mg/L)	≤0.1	0.00062	0.00041
铜(mg/L)	≤1.0	0.0010	0.00040
锌(mg/L)	≤1.0	0.0040	＜0.0009
氯化物(mg/L)	≤250	2.28	2.41
硫酸盐(mg/L)	≤250	2.78	2.79
溶解性总固体(mg/L)	≤1000	48	43
总硬度（以$CaCO_3$ 计）(mg/L)	≤450	35	31
高锰酸盐指数（以O_2 计）(mg/L)	≤3	0.36	0.24
氨（以N计）(mg/L)	≤0.5	0.073	0.049
游离氯(mg/L)	出厂水:0.3 ～ 2 末梢水:0.05 ～ 2	0.32	0.14
二氧化氯(mg/L)	出厂水:0.1 ～ 0.8 末梢水:0.02 ～ 0.8	0.16	0.27

英德市疾病预防控制中心
检 验 报 告

26JC0079

项目	标准限值	26JC0079-C5 检验结果	26JC0079-C6 检验结果
铁(mg/L)	≤0.3	0.017	0.018
锰(mg/L)	≤0.1	0.0013	0.0028
铜(mg/L)	≤1.0	0.00076	0.00063
锌(mg/L)	≤1.0	0.0015	＜0.0009
氯化物(mg/L)	≤250	2.11	2.11
硫酸盐(mg/L)	≤250	2.79	2.81
溶解性总固体(mg/L)	≤1000	41	44
总硬度（以$CaCO_3$ 计）(mg/L)	≤450	29	32
高锰酸盐指数（以O_2 计）(mg/L)	≤3	0.32	0.55
氨（以N计）(mg/L)	≤0.5	0.060	0.086
游离氯(mg/L)	出厂水:0.3 ～ 2 末梢水:0.05 ～ 2	0.18	0.27
二氧化氯(mg/L)	出厂水:0.1 ～ 0.8 末梢水:0.02 ～ 0.8	0.21	0.25

英德市疾病预防控制中心
检 验 报 告

26JC0079

项目	标准限值	26JC0079-C7 检验结果	26JC0079-C8 检验结果
铁(mg/L)	≤0.3	0.015	0.075
锰(mg/L)	≤0.1	0.00073	0.0050
铜(mg/L)	≤1.0	0.00065	0.00089
锌(mg/L)	≤1.0	＜0.0009	0.0081
氯化物(mg/L)	≤250	2.47	2.48
硫酸盐(mg/L)	≤250	2.86	5.38
溶解性总固体(mg/L)	≤1000	41	45
总硬度（以$CaCO_3$ 计）(mg/L)	≤450	29	30
高锰酸盐指数（以O_2 计）(mg/L)	≤3	0.51	0.40
氨（以N计）(mg/L)	≤0.5	0.048	0.037
游离氯(mg/L)	出厂水:0.3 ～ 2 末梢水:0.05 ～ 2	0.14	0.05
二氧化氯(mg/L)	出厂水:0.1 ～ 0.8 末梢水:0.02 ～ 0.8	0.19	0.08

英德市疾病预防控制中心
检 验 报 告

26JC0079

项目	标准限值	26JC0079-C9 检验结果	26JC0079-C10 检验结果
铁(mg/L)	≤0.3	0.042	0.033
锰(mg/L)	≤0.1	0.0031	0.0020
铜(mg/L)	≤1.0	0.00063	0.00041
锌(mg/L)	≤1.0	0.0030	0.019
氯化物(mg/L)	≤250	2.71	2.48
硫酸盐(mg/L)	≤250	4.02	2.84
溶解性总固体(mg/L)	≤1000	45	45
总硬度（以$CaCO_3$ 计）(mg/L)	≤450	31	32
高锰酸盐指数（以O_2 计）(mg/L)	≤3	0.48	0.44
氨（以N计）(mg/L)	≤0.5	0.043	0.066
游离氯(mg/L)	出厂水:0.3 ～ 2 末梢水:0.05 ～ 2	0.11	0.19
二氧化氯(mg/L)	出厂水:0.1 ～ 0.8 末梢水:0.02 ～ 0.8	0.11	0.18

英德市疾病预防控制中心
检 验 报 告

26JC0079

项目	标准限值	26JC0079-C11 检验结果	26JC0079-C12 检验结果
铁(mg/L)	≤0.3	0.015	0.074
锰(mg/L)	≤0.1	0.0019	0.0031
铜(mg/L)	≤1.0	0.00050	0.00084
锌(mg/L)	≤1.0	0.0043	0.52
氯化物(mg/L)	≤250	2.04	2.02
硫酸盐(mg/L)	≤250	2.84	2.96
溶解性总固体(mg/L)	≤1000	45	47
总硬度（以$CaCO_3$ 计）(mg/L)	≤450	33	35
高锰酸盐指数（以O_2 计）(mg/L)	≤3	0.51	0.59
氨（以N计）(mg/L)	≤0.5	0.060	0.034
游离氯(mg/L)	出厂水:0.3 ～ 2 末梢水:0.05 ～ 2	0.19	0.20
二氧化氯(mg/L)	出厂水:0.1 ～ 0.8 末梢水:0.02 ～ 0.8	0.11	0.21

英德市疾病预防控制中心
检 验 报 告

26JC0079

项目	标准限值	26JC0079-C13 检验结果	26JC0079-C14 检验结果
铁(mg/L)	≤0.3	0.018	0.11
锰(mg/L)	≤0.1	0.00086	0.0040
铜(mg/L)	≤1.0	0.00059	0.00047
锌(mg/L)	≤1.0	0.0035	0.11
氯化物(mg/L)	≤250	2.18	2.40
硫酸盐(mg/L)	≤250	2.81	2.75
溶解性总固体(mg/L)	≤1000	50	49
总硬度（以$CaCO_3$ 计）(mg/L)	≤450	37	36
高锰酸盐指数（以O_2 计）(mg/L)	≤3	0.51	0.44
氨（以N计）(mg/L)	≤0.5	0.050	0.046
游离氯(mg/L)	出厂水:0.3 ～ 2 末梢水:0.05 ～ 2	0.22	0.15
二氧化氯(mg/L)	出厂水:0.1 ～ 0.8 末梢水:0.02 ～ 0.8	0.23	0.17

英德市疾病预防控制中心
检 验 报 告

26JC0079

项目	标准限值	26JC0079-C15 检验结果	26JC0079-C16 检验结果
铁(mg/L)	≤0.3	0.025	0.039
锰(mg/L)	≤0.1	0.0029	0.0023
铜(mg/L)	≤1.0	0.00094	0.0018
锌(mg/L)	≤1.0	0.0082	0.040
氯化物(mg/L)	≤250	2.55	2.48
硫酸盐(mg/L)	≤250	3.29	3.22
溶解性总固体(mg/L)	≤1000	44	47
总硬度（以$CaCO_3$ 计）(mg/L)	≤450	31	34
高锰酸盐指数（以O_2 计）(mg/L)	≤3	0.40	0.44
氨（以N计）(mg/L)	≤0.5	0.035	0.042
游离氯(mg/L)	出厂水:0.3 ～ 2 末梢水:0.05 ～ 2	0.17	0.34
二氧化氯(mg/L)	出厂水:0.1 ～ 0.8 末梢水:0.02 ～ 0.8	0.20	0.14

三、检验结论

本次样品所检项目的检验结果均符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

（以下空白）

检验者：
2026年08月26日

复核者：
2026年08月28日

签发人：
2026年08月28日

英德市疾病预防控制中心 检验检测专用章