（检验检测章）

检 验 报 告

报 告 编 号　26JC0088

受 检 单 位　英德市柏顺自来水有限公司（云山水厂）

受检单位地址　英德市教育东路

检 验 类 别　常规检测

供 水 方 式　集中式供水

采 样 机 构　英德市疾病预防控制中心

报 告 页 数　19页

英 德 市 疾 病 预 防 控 制 中 心

检 验 机 构 声 明

一、本检验报告仅代表本次被检样品的检验结果；委托检验的样品真实性由送样人负责。

二、本检验报告涂改、增删无效，未加盖本检验机构印章无效。

三、未经本单位书面批准不得部分复制本检验报告，检验报告复印件未加盖本检验机构印章无效。

四、受检单位对本检验报告有异议、可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内提出申诉，逾期不予受理；微生物检验结果不受理复检申诉。不易保存的样品，有检测时限要求的项目不受理复检申诉。

五、本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。

检验机构地址：广东省英德市英城街道光明路110号
邮 政 编 码：513000
电　　话：0763-3166173
质量投诉电话：0763-3166166

英德市疾病预防控制中心
检 验 报 告

26JC0088

受检单位	英德市柏顺自来水有限公司（云山水厂）		
受检单位地址	英德市教育东路	采（送）样日期	2026-09-08
采样机构	英德市疾病预防控制中心	检验类别	常规检测
采样人	吴伟峰、李恩琪	供水方式	集中式供水

样品编号	样品名称	样品状态	采样地点
26JC0088-C1	出厂水	液体	云山水厂出厂水出水口处
26JC0088-C2	末梢水	液体	英德市第一中学
26JC0088-C3	末梢水	液体	文姨早餐
26JC0088-C4	末梢水	液体	英德市城北小学
26JC0088-C5	末梢水	液体	美时生活超市
26JC0088-C6	末梢水	液体	英德市人民医院
26JC0088-C7	末梢水	液体	江南府鸽世家
26JC0088-C8	末梢水	液体	英德市第一小学
26JC0088-C9	末梢水	液体	英德市广大附中
26JC0088-C10	末梢水	液体	华海美食店
26JC0088-C11	末梢水	液体	金子洋早餐店
26JC0088-C12	末梢水	液体	英德市华粤艺术学校
26JC0088-C13	末梢水	液体	恒福山湖峰境
26JC0088-C14	末梢水	液体	有名堂小食店
26JC0088-C15	末梢水	液体	英德市东方幼儿园
26JC0088-C16	末梢水	液体	英德市退役军人事务局

一、检测方法及说明：

1、GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》。

英德市疾病预防控制中心
检 验 报 告

26JC0088

二、检验项目及检验结果：

项目	标准限值	26JC0088-C1 检验结果	26JC0088-C2 检验结果
二氯一溴甲烷(mg/L)	≤0.06	0.00080	0.00100
二氯乙酸(mg/L)	≤0.05	0.012	0.011
三卤甲烷	≤1	0.034	0.046
三氯乙酸(mg/L)	≤0.1	0.044	0.040
一氯二溴甲烷(mg/L)	≤0.1	0.00048	0.00067
总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
菌落总数(CFU/mL)	≤100	未检出	2
砷(mg/L)	≤0.01	0.0014	0.00086
镉(mg/L)	≤0.005	＜0.00006	＜0.00006
铬（六价）(mg/L)	≤0.05	＜0.004	＜0.004
铅(mg/L)	≤0.01	＜0.00007	0.00007
汞(mg/L)	≤0.001	＜0.0001	＜0.0001
氰化物(mg/L)	≤0.05	＜0.002	＜0.002
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.11	0.09
硝酸盐（以N计）(mg/L)	≤10	0.59	0.54
三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.00092	0.00135
三溴甲烷(mg/L)	≤0.1	＜0.00006	＜0.00006
亚氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.030	0.014
氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.601	0.390
色度（铂钴色度单位）(度)	≤15	＜5	＜5
浑浊度（散射浑浊度单位）(NTU)	≤1	0.24	0.18
臭和味	无异臭、异味	无	无
肉眼可见物	无	无	无
pH	6.5 ～ 8.5	7.34	7.15
铝(mg/L)	≤0.2	0.025	0.024

英德市疾病预防控制中心
检 验 报 告

26JC0088

项目	标准限值	26JC0088-C3 检验结果	26JC0088-C4 检验结果
二氯一溴甲烷(mg/L)	≤0.06	0.00077	0.00108
二氯乙酸(mg/L)	≤0.05	0.013	0.011
三卤甲烷	≤1	0.052	0.069
三氯乙酸(mg/L)	≤0.1	0.039	0.035
一氯二溴甲烷(mg/L)	≤0.1	0.00051	0.00063
总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
菌落总数(CFU/mL)	≤100	4	3
砷(mg/L)	≤0.01	0.0010	0.00088
镉(mg/L)	≤0.005	＜0.00006	＜0.00006
铬（六价）(mg/L)	≤0.05	<0.004	<0.004
铅(mg/L)	≤0.01	0.00009	＜0.00007
汞(mg/L)	≤0.001	＜0.0001	＜0.0001
氰化物(mg/L)	≤0.05	＜0.002	＜0.002
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.10	0.09
硝酸盐（以N计）(mg/L)	≤10	0.56	0.55
三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.00203	0.00268
三溴甲烷(mg/L)	≤0.1	＜0.00006	＜0.00006
亚氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.259	0.049
氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.311	0.379
色度（铂钴色度单位）(度)	≤15	＜5	＜5
浑浊度（散射浑浊度单位）(NTU)	≤1	0.22	0.19
臭和味	无异臭、异味	无	无
肉眼可见物	无	无	无
pH	6.5 ～ 8.5	7.02	7.10
铝(mg/L)	≤0.2	0.025	0.024

英德市疾病预防控制中心
检 验 报 告

26JC0088

项目	标准限值	26JC0088-C5 检验结果	26JC0088-C6 检验结果
二氯一溴甲烷(mg/L)	≤0.06	0.00089	0.00096
二氯乙酸(mg/L)	≤0.05	0.012	0.012
三卤甲烷	≤1	0.059	0.051
三氯乙酸(mg/L)	≤0.1	0.069	0.036
一氯二溴甲烷(mg/L)	≤0.1	0.00058	0.00061
总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
菌落总数(CFU/mL)	≤100	未检出	2
砷(mg/L)	≤0.01	0.00085	0.00084
镉(mg/L)	≤0.005	<0.00006	<0.00006
铬（六价）(mg/L)	≤0.05	<0.004	<0.004
铅(mg/L)	≤0.01	<0.00007	<0.00007
汞(mg/L)	≤0.001	<0.0001	<0.0001
氰化物(mg/L)	≤0.05	<0.002	<0.002
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.09	0.09
硝酸盐（以N计）(mg/L)	≤10	0.54	0.55
三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.00227	0.00174
三溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.00006	<0.00006
亚氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.078	0.048
氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.336	0.373
色度（铂钴色度单位）(度)	≤15	<5	<5
浑浊度（散射浑浊度单位）(NTU)	≤1	0.21	0.21
臭和味	无异臭、异味	无	无
肉眼可见物	无	无	无
pH	6.5 ～ 8.5	7.57	7.12
铝(mg/L)	≤0.2	0.021	0.024

英德市疾病预防控制中心
检 验 报 告

26JC0088

项目	标准限值	26JC0088-C7 检验结果	26JC0088-C8 检验结果
二氯一溴甲烷(mg/L)	≤0.06	0.00100	0.00155
二氯乙酸(mg/L)	≤0.05	0.012	0.014
三卤甲烷	≤1	0.045	0.073
三氯乙酸(mg/L)	≤0.1	0.034	0.045
一氯二溴甲烷(mg/L)	≤0.1	0.00064	0.00085
总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
菌落总数(CFU/mL)	≤100	1	3
砷(mg/L)	≤0.01	0.0012	0.0017
镉(mg/L)	≤0.005	＜0.00006	＜0.00006
铬（六价）(mg/L)	≤0.05	＜0.004	＜0.004
铅(mg/L)	≤0.01	＜0.00007	0.00007
汞(mg/L)	≤0.001	＜0.0001	＜0.0001
氰化物(mg/L)	≤0.05	＜0.002	＜0.002
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.10	0.12
硝酸盐（以N计）(mg/L)	≤10	0.55	0.62
三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.00132	0.00233
三溴甲烷(mg/L)	≤0.1	＜0.00006	＜0.00006
亚氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.124	0.150
氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.316	0.204
色度（铂钴色度单位）(度)	≤15	＜5	＜5
浑浊度（散射浑浊度单位）(NTU)	≤1	0.15	0.24
臭和味	无异臭、异味	无	无
肉眼可见物	无	无	无
pH	6.5 ～ 8.5	7.13	7.33
铝(mg/L)	≤0.2	0.015	0.029

英德市疾病预防控制中心
检 验 报 告

26JC0088

项目	标准限值	26JC0088-C9 检验结果	26JC0088-C10 检验结果
二氯一溴甲烷(mg/L)	≤0.06	0.00114	0.00102
二氯乙酸(mg/L)	≤0.05	0.013	0.014
三卤甲烷	≤1	0.067	0.047
三氯乙酸(mg/L)	≤0.1	0.038	0.036
一氯二溴甲烷(mg/L)	≤0.1	0.00064	0.00064
总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
菌落总数(CFU/mL)	≤100	未检出	2
砷(mg/L)	≤0.01	0.0013	0.0011
镉(mg/L)	≤0.005	<0.00006	<0.00006
铬（六价）(mg/L)	≤0.05	<0.004	<0.004
铅(mg/L)	≤0.01	<0.00007	<0.00007
汞(mg/L)	≤0.001	<0.0001	<0.0001
氰化物(mg/L)	≤0.05	<0.002	<0.002
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.11	0.10
硝酸盐（以N计）(mg/L)	≤10	0.56	0.54
三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.00249	0.00141
三溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.00006	<0.00006
亚氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.091	0.148
氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.342	0.220
色度（铂钴色度单位）(度)	≤15	<5	<5
浑浊度（散射浑浊度单位）(NTU)	≤1	0.17	0.19
臭和味	无异臭、异味	无	无
肉眼可见物	无	无	无
pH	6.5 ～ 8.5	7.27	7.31
铝(mg/L)	≤0.2	0.017	0.022

英德市疾病预防控制中心
检 验 报 告

26JC0088

项目	标准限值	26JC0088-C11 检验结果	26JC0088-C12 检验结果
二氯一溴甲烷(mg/L)	≤0.06	0.00103	0.00090
二氯乙酸(mg/L)	≤0.05	0.012	0.013
三卤甲烷	≤1	0.051	0.04
三氯乙酸(mg/L)	≤0.1	0.037	0.037
一氯二溴甲烷(mg/L)	≤0.1	0.00066	0.00056
总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
菌落总数(CFU/mL)	≤100	3	未检出
砷(mg/L)	≤0.01	0.00083	0.00084
镉(mg/L)	≤0.005	＜0.00006	＜0.00006
铬（六价）(mg/L)	≤0.05	＜0.004	＜0.004
铅(mg/L)	≤0.01	＜0.00007	0.00007
汞(mg/L)	≤0.001	＜0.0001	＜0.0001
氰化物(mg/L)	≤0.05	＜0.002	＜0.002
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.10	0.09
硝酸盐（以N计）(mg/L)	≤10	0.55	0.55
三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.00159	0.00116
三溴甲烷(mg/L)	≤0.1	＜0.00006	＜0.00006
亚氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.095	0.107
氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.397	0.346
色度（铂钴色度单位）(度)	≤15	＜5	＜5
浑浊度（散射浑浊度单位）(NTU)	≤1	0.19	0.24
臭和味	无异臭、异味	无	无
肉眼可见物	无	无	无
pH	6.5 ～ 8.5	7.13	7.05
铝(mg/L)	≤0.2	0.023	0.022

英德市疾病预防控制中心
检 验 报 告

26JC0088

项目	标准限值	26JC0088-C13 检验结果	26JC0088-C14 检验结果
二氯一溴甲烷(mg/L)	≤0.06	0.00112	0.00093
二氯乙酸(mg/L)	≤0.05	0.013	0.013
三卤甲烷	≤1	0.058	0.052
三氯乙酸(mg/L)	≤0.1	0.036	0.039
一氯二溴甲烷(mg/L)	≤0.1	0.00071	0.00062
总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
菌落总数(CFU/mL)	≤100	1	2
砷(mg/L)	≤0.01	0.00088	0.00087
镉(mg/L)	≤0.005	＜0.00006	＜0.00006
铬（六价）(mg/L)	≤0.05	＜0.004	＜0.004
铅(mg/L)	≤0.01	＜0.00007	＜0.00007
汞(mg/L)	≤0.001	＜0.0001	＜0.0001
氰化物(mg/L)	≤0.05	＜0.002	＜0.002
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.10	0.09
硝酸盐（以N计）(mg/L)	≤10	0.55	0.55
三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.00192	0.00178
三溴甲烷(mg/L)	≤0.1	＜0.00006	＜0.00006
亚氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.108	0.116
氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.355	0.308
色度（铂钴色度单位）(度)	≤15	＜5	＜5
浑浊度（散射浑浊度单位）(NTU)	≤1	0.23	0.20
臭和味	无异臭、异味	无	无
肉眼可见物	无	无	无
pH	6.5 ～ 8.5	7.07	7.10
铝(mg/L)	≤0.2	0.022	0.023

英德市疾病预防控制中心
检 验 报 告

26JC0088

项目	标准限值	26JC0088-C15 检验结果	26JC0088-C16 检验结果
二氯一溴甲烷(mg/L)	≤0.06	0.00108	0.00137
二氯乙酸(mg/L)	≤0.05	0.014	0.016
三卤甲烷	≤1	0.054	0.066
三氯乙酸(mg/L)	≤0.1	0.050	0.037
一氯二溴甲烷(mg/L)	≤0.1	0.00065	0.00079
总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
菌落总数(CFU/mL)	≤100	3	未检出
砷(mg/L)	≤0.01	0.0010	0.00084
镉(mg/L)	≤0.005	＜0.00006	＜0.00006
铬（六价）(mg/L)	≤0.05	＜0.004	＜0.004
铅(mg/L)	≤0.01	＜0.00007	0.00015
汞(mg/L)	≤0.001	＜0.0001	＜0.0001
氰化物(mg/L)	≤0.05	＜0.002	＜0.002
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.10	0.10
硝酸盐（以N计）(mg/L)	≤10	0.59	0.57
三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.00176	0.00210
三溴甲烷(mg/L)	≤0.1	＜0.00006	＜0.00006
亚氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.116	0.207
氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.279	0.329
色度（铂钴色度单位）(度)	≤15	＜5	＜5
浑浊度（散射浑浊度单位）(NTU)	≤1	0.22	0.22
臭和味	无异臭、异味	无	无
肉眼可见物	无	无	无
pH	6.5 ～ 8.5	7.12	7.18
铝(mg/L)	≤0.2	0.030	0.023

英德市疾病预防控制中心
检 验 报 告

26JC0088

项目	标准限值	26JC0088-C1 检验结果	26JC0088-C2 检验结果
铁(mg/L)	≤0.3	0.016	0.012
锰(mg/L)	≤0.1	0.00053	0.00095
铜(mg/L)	≤1.0	0.0012	0.00041
锌(mg/L)	≤1.0	<0.0009	0.0029
氯化物(mg/L)	≤250	2.95	2.28
硫酸盐(mg/L)	≤250	3.76	2.70
溶解性总固体(mg/L)	≤1000	55	54
总硬度（以$CaCO_3$ 计）(mg/L)	≤450	40	41
高锰酸盐指数（以O_2 计）(mg/L)	≤3	0.60	0.56
氨（以N计）(mg/L)	≤0.5	<0.020	0.022
游离氯(mg/L)	出厂水:0.3 ～ 2 末梢水:0.05 ～ 2	0.36	0.16
二氧化氯(mg/L)	出厂水:0.1 ～ 0.8 末梢水:0.02 ～ 0.8	0.36	0.27

英德市疾病预防控制中心
检 验 报 告

26JC0088

项目	标准限值	26JC0088-C3 检验结果	26JC0088-C4 检验结果
铁(mg/L)	≤0.3	0.022	0.0098
锰(mg/L)	≤0.1	0.00048	0.00031
铜(mg/L)	≤1.0	0.00083	0.0010
锌(mg/L)	≤1.0	0.0037	0.0011
氯化物(mg/L)	≤250	2.61	2.24
硫酸盐(mg/L)	≤250	3.12	2.71
溶解性总固体(mg/L)	≤1000	53	49
总硬度（以$CaCO_3$ 计）(mg/L)	≤450	39	37
高锰酸盐指数（以O_2 计）(mg/L)	≤3	0.68	0.48
氨（以N计）(mg/L)	≤0.5	0.023	＜0.020
游离氯(mg/L)	出厂水:0.3 ～ 2 末梢水:0.05 ～ 2	0.13	0.12
二氧化氯(mg/L)	出厂水:0.1 ～ 0.8 末梢水:0.02 ～ 0.8	0.22	0.32

英德市疾病预防控制中心
检 验 报 告

26JC0088

项目	标准限值	26JC0088-C5 检验结果	26JC0088-C6 检验结果
铁(mg/L)	≤0.3	0.012	0.012
锰(mg/L)	≤0.1	0.00034	0.0012
铜(mg/L)	≤1.0	0.0044	0.0047
锌(mg/L)	≤1.0	0.0012	0.0021
氯化物(mg/L)	≤250	2.23	2.20
硫酸盐(mg/L)	≤250	2.70	2.70
溶解性总固体(mg/L)	≤1000	63	46
总硬度（以$CaCO_3$ 计）(mg/L)	≤450	49	34
高锰酸盐指数（以O_2 计）(mg/L)	≤3	0.52	0.60
氨（以N计）(mg/L)	≤0.5	0.023	0.021
游离氯(mg/L)	出厂水:0.3 ～ 2 末梢水:0.05 ～ 2	0.10	0.11
二氧化氯(mg/L)	出厂水:0.1 ～ 0.8 末梢水:0.02 ～ 0.8	0.23	0.25

英德市疾病预防控制中心
检 验 报 告

26JC0088

项目	标准限值	26JC0088-C7 检验结果	26JC0088-C8 检验结果
铁(mg/L)	≤0.3	0.0082	0.023
锰(mg/L)	≤0.1	0.00061	0.00058
铜(mg/L)	≤1.0	0.0016	0.00057
锌(mg/L)	≤1.0	0.0023	0.0013
氯化物(mg/L)	≤250	2.32	2.59
硫酸盐(mg/L)	≤250	2.77	4.38
溶解性总固体(mg/L)	≤1000	50	51
总硬度（以$CaCO_3$ 计）(mg/L)	≤450	37	36
高锰酸盐指数（以O_2 计）(mg/L)	≤3	0.60	0.64
氨（以N计）(mg/L)	≤0.5	0.030	＜0.020
游离氯(mg/L)	出厂水:0.3 ～ 2 末梢水:0.05 ～ 2	0.09	0.08
二氧化氯(mg/L)	出厂水:0.1 ～ 0.8 末梢水:0.02 ～ 0.8	0.10	0.03

英德市疾病预防控制中心
检 验 报 告

26JC0088

项目	标准限值	26JC0088-C9 检验结果	26JC0088-C10 检验结果
铁(mg/L)	≤0.3	0.0093	0.034
锰(mg/L)	≤0.1	0.00032	0.0013
铜(mg/L)	≤1.0	0.00042	0.00039
锌(mg/L)	≤1.0	0.0010	0.025
氯化物(mg/L)	≤250	2.38	2.24
硫酸盐(mg/L)	≤250	2.96	2.79
溶解性总固体(mg/L)	≤1000	51	52
总硬度（以$CaCO_3$ 计）(mg/L)	≤450	38	39
高锰酸盐指数（以O_2 计）(mg/L)	≤3	0.60	0.56
氨（以N计）(mg/L)	≤0.5	0.023	0.020
游离氯(mg/L)	出厂水:0.3 ～ 2 末梢水:0.05 ～ 2	0.09	0.20
二氧化氯(mg/L)	出厂水:0.1 ～ 0.8 末梢水:0.02 ～ 0.8	0.29	0.29

英德市疾病预防控制中心
检 验 报 告

26JC0088

项目	标准限值	26JC0088-C11 检验结果	26JC0088-C12 检验结果
铁(mg/L)	≤0.3	0.0093	0.0098
锰(mg/L)	≤0.1	0.00027	0.00027
铜(mg/L)	≤1.0	0.00061	0.00056
锌(mg/L)	≤1.0	0.0077	0.0077
氯化物(mg/L)	≤250	2.30	2.23
硫酸盐(mg/L)	≤250	2.74	2.72
溶解性总固体(mg/L)	≤1000	50	46
总硬度（以$CaCO_3$ 计）(mg/L)	≤450	37	34
高锰酸盐指数（以O_2 计）(mg/L)	≤3	0.56	0.64
氨（以N计）(mg/L)	≤0.5	0.024	＜0.020
游离氯(mg/L)	出厂水:0.3 ～ 2 末梢水:0.05 ～ 2	0.22	0.30
二氧化氯(mg/L)	出厂水:0.1 ～ 0.8 末梢水:0.02 ～ 0.8	0.26	0.28

英德市疾病预防控制中心
检 验 报 告

26JC0088

项目	标准限值	26JC0088-C13 检验结果	26JC0088-C14 检验结果
铁(mg/L)	≤0.3	0.011	0.0084
锰(mg/L)	≤0.1	0.00072	0.00015
铜(mg/L)	≤1.0	0.00026	0.00055
锌(mg/L)	≤1.0	0.0041	＜0.0009
氯化物(mg/L)	≤250	2.31	2.20
硫酸盐(mg/L)	≤250	2.76	2.72
溶解性总固体(mg/L)	≤1000	54	49
总硬度（以$CaCO_3$ 计）(mg/L)	≤450	41	37
高锰酸盐指数（以O_2 计）(mg/L)	≤3	0.68	0.56
氨（以N计）(mg/L)	≤0.5	＜0.020	＜0.020
游离氯(mg/L)	出厂水:0.3 ～ 2 末梢水:0.05 ～ 2	0.15	0.11
二氧化氯(mg/L)	出厂水:0.1 ～ 0.8 末梢水:0.02 ～ 0.8	0.16	0.17

英德市疾病预防控制中心
检 验 报 告

26JC0088

项目	标准限值	26JC0088-C15 检验结果	26JC0088-C16 检验结果
铁(mg/L)	≤0.3	0.016	0.017
锰(mg/L)	≤0.1	0.0015	0.00062
铜(mg/L)	≤1.0	0.00055	0.0015
锌(mg/L)	≤1.0	0.0033	0.026
氯化物(mg/L)	≤250	2.45	2.56
硫酸盐(mg/L)	≤250	3.60	3.18
溶解性总固体(mg/L)	≤1000	50	54
总硬度（以$CaCO_3$ 计）(mg/L)	≤450	36	40
高锰酸盐指数（以O_2 计）(mg/L)	≤3	0.60	0.56
氨（以N计）(mg/L)	≤0.5	＜0.020	0.039
游离氯(mg/L)	出厂水:0.3 ～ 2 末梢水:0.05 ～ 2	0.10	0.16
二氧化氯(mg/L)	出厂水:0.1 ～ 0.8 末梢水:0.02 ～ 0.8	0.18	0.19

三、检验结论

本次样品所检项目的检验结果均符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

（以下空白）

英德市疾病预防控制中心 检验检测专用章

检验者：伍冬凯 2026年09月29日

复核者：何婷婷 2026年09月29日

签发人：[illegible] 2026年10月08日