



消防泵房防水做法先后顺序如下：  
 (1) 钢筋混凝土池侧壁(底板)  
 (2) 2厚素水泥浆  
 (3) 5厚1:2.5水泥防水砂浆  
 (4) 2厚素水泥浆  
 (5) 5厚1:2.5水泥防水砂浆

说明:

1. 厂房下水道设置隔油设施。

占地面积: 661.2mm<sup>2</sup>  
 建筑面积: 661.2mm<sup>2</sup>

1	2019.10	设计文号: 1705	张琳华	黄河	徐健	徐健	徐健	杨柏森
版次	日期	说明	设计	校核	专业负责	项目负责	审核	审定

本图版权为山东鸿运工程设计有限公司所有, 未经本公司书面许可不得以任何方式复制或转给第三者。

山东鸿运工程设计有限公司		资质等级 甲级 CLASS A A137010053	
建设单位	清远科富表面技术有限公司	阶段	施工图
项目名称	年产水性涂料5000吨、表面处理剂1000吨建设项目	专业	建筑
单项工程	丙类车间3	比例	
图名	首层平面图	图号	HYGD-1705-BC3-02