

英德市疾病预防控制中心 检验报告

第2页 共3页
检验报告编号: 24JC0082

受检单位	英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)		
受检单位地址	英德市教育东路	采样日期	2024.04.22
样品名称及受理编号	末梢水、24JC0082-C3 末梢水、24JC0082-C4	样品来源	24JC0082-C3: 尚品超市 24JC0082-C4: 鸽世家
样品状态及包装	液态	采样人	许思华、张邦伟、张细娇
样品数量	24JC0082-C3: 3000mL 24JC0082-C4: 3000mL	样品移交人	黄少忠
供水方式	集中式供水	样品接收人	谭智勇、何梅娣
采样机构	英德市疾病预防控制中心	检验类别	应急检测

一、检验方法:

GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》

二、检验项目和检验结果:

检验项目	标准限值	24JC0082-C3	24JC0082-C4	检验项目	标准限值	24JC0082-C3	24JC0082-C4
菌落总数/(CFU/mL)	100	3	5	臭和味	无异臭、异味	无	无
总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	未检出	色度/(度)	15	<5	<5
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	未检出	浑浊度/(NTU)	1	0.54	0.54
二氧化氯/(mg/L)	≥0.02~≤0.8	0.24	0.17	----	----	----	----

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)



检验者: 许思华

复核者: 张邦伟

签发者: 张细娇

2024年04月24日

2024年04月24日

2024年04月24日

注: 本检验报告不具有对社会证明作用

英德市疾病预防控制中心 检验报告

第1页 共3页
检验报告编号: 24JC0082

受检单位	英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)		
受检单位地址	英德市教育东路	采样日期	2024.04.22
样品名称及受理编号	出厂水、24JC0082-C1 末梢水、24JC0082-C2	样品来源	24JC0082-C1: 云山水厂出厂水出水口处 24JC0082-C2: 珑悦四季茶餐厅
样品状态及包装	液态	采样人	许思华、张邦伟、张细娇
样品数量	24JC0082-C1: 3000mL 24JC0082-C2: 3000mL	样品移交人	黄少忠
供水方式	集中式供水	样品接收人	谭智勇、何梅娣
采样机构	英德市疾病预防控制中心	检验类别	应急检测

一、检验方法:

GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》

二、检验项目和检验结果:

检验项目	标准限值	24JC0082-C1	24JC0082-C2	检验项目	标准限值	24JC0082-C1	24JC0082-C2
菌落总数/(CFU/mL)	100	2	4	臭和味	无异臭、异味	无	无
总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	未检出	色度/(度)	15	<5	<5
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	未检出	浑浊度/(NTU)	1	0.38	0.63
二氧化氯/(mg/L)	出厂水 $\geq 0.1 \sim \leq 0.8$ 末梢水 $\geq 0.02 \sim \leq 0.8$	0.30	0.27	----	----	----	----

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)



检验者: 李三

复核者: 马强

签发者: 李三

2024年04月24日

2024年04月24日

2024年04月24日

注: 本检验报告不具有对社会证明作用

英德市疾病预防控制中心 检验报告

第3页 共3页
检验报告编号: 24JC0082

受检单位	英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)		
受检单位地址	英德市教育东路	采样日期	2024.04.22
样品名称及受理编号	末梢水、24JC0082-C5 末梢水、24JC0082-C6	样品来源	24JC0082-C5: 德丰汽配 24JC0082-C6: 山古早餐
样品状态及包装	液态	采样人	许思华、张邦伟、张细娇
样品数量	24JC0082-C5: 3000mL 24JC0082-C6: 3000mL	样品移交人	黄少忠
供水方式	集中式供水	样品接收人	谭智勇、何梅娣
采样机构	英德市疾病预防控制中心	检验类别	应急检测

一、检验方法:

GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》

二、检验项目和检验结果:

检验项目	标准限值	24JC0082-C5	24JC0082-C6	检验项目	标准限值	24JC0082-C5	24JC0082-C6
菌落总数/(CFU/mL)	100	5	3	臭和味	无异臭、异味	无	无
总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	未检出	色度/(度)	15	<5	<5
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	未检出	浑浊度/(NTU)	1	0.47	0.41
二氧化氯/(mg/L)	$\geq 0.02 \sim \leq 0.8$	0.14	0.16	-----	----	----	----

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)



检验者: 许思华

复核者: 张邦伟

签发者: 谭智勇

2024年04月24日

2024年04月24日

2024年04月24日

注: 本检验报告不具有对社会证明作用