

(计量认证章)



(检验检测章)



检 验 报 告

报 告 编 号 25JC0039

受 检 单 位 英德市柏顺自来水有限公司（云山水厂）

受检单位地址 英德市教育东路

检 验 类 别 常规检测

供 水 方 式 集中式供水

采 样 机 构 英德市疾病预防控制中心

报 告 页 数 4页

英 德 市 疾 病 预 防 控 制 中 心



检 验 机 构 声 明

一、本检验报告仅代表本次被检样品的检验结果；委托检验的样品真实性由送样人负责。

二、本检验报告涂改、增删无效，未加盖本检验机构印章无效。

三、未经本单位书面批准不得部分复制本检验报告，检验报告复印件未加盖本检验机构印章无效。

四、受检单位对本检验报告有异议、可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内提出申诉，逾期不予受理；微生物检验结果不受理复检申诉。不易保存的样品，有检测时限要求的项目不受理复检申诉。

五、本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。

检验机构地址：广东省英德市英城街道光明路110号

邮 政 编 码：513000

电 话：0763-3166173

质量投诉电话：0763-3166166

英德市疾病预防控制中心 检 验 报 告

25JC0039

受检单位	英德市柏顺自来水有限公司（云山水厂）		
受检单位地址	英德市教育东路	采（送）样日期	2025-04-07
采样机构	英德市疾病预防控制中心	检验类别	常规检测
采样人	曾凌珊、李翠桃、张细娇	供水方式	集中式供水

样品编号	样品名称	样品状态	采样地点
25JC0039-C1	出厂水	液体	云山水厂出厂水出水口处

一、检测方法说明：

1、GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》。

二、检验项目及检验结果：

项目	标准限值	25JC0039-C1 检验结果	
总大肠菌群 (MPN/100mL)	不得检出	未检出	
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	不得检出	未检出	
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	3	
砷 (mg/L)	≤0.01	0.0057	
镉 (mg/L)	≤0.005	<0.00006	
铬（六价） (mg/L)	≤0.05	<0.004	
铅 (mg/L)	≤0.01	0.0011	
汞 (mg/L)	≤0.001	<0.0001	
氰化物 (mg/L)	≤0.05	<0.0016	
氟化物 (mg/L)	≤1.0	0.32	
硝酸盐（以N计） (mg/L)	≤10	1.43	
三氯甲烷 (mg/L)	≤0.06	0.00099	
三溴甲烷 (mg/L)	≤0.1	<0.00006	
亚氯酸盐 (mg/L)	≤0.7	0.217	
色度（铂钴色度单位） (度)	≤15	<5	
浑浊度（散射浑浊度单位） (NTU)	≤1	0.78	
臭和味	无异臭、异味	无	
肉眼可见物	无	无	

英德市疾病预防控制中心
检 验 报 告

25JC0039

项目	标准限值	25JC0039-C1 检验结果	
pH	6.5 ~ 8.5	8.16	
铝(mg/L)	≤0.2	0.073	
铁(mg/L)	≤0.3	0.028	
锰(mg/L)	≤0.1	0.00038	
铜(mg/L)	≤1.0	0.0018	
锌(mg/L)	≤1.0	0.0022	
氯化物(mg/L)	≤250	18.48	
硫酸盐(mg/L)	≤250	26.79	
溶解性总固体(mg/L)	≤1000	160	
总硬度（以CaCO ₃ 计） (mg/L)	≤450	88	
高锰酸盐指数（以O ₂ 计） (mg/L)	≤3	1.31	
氨（以N计）(mg/L)	≤0.5	0.12	
二氧化氯(mg/L)	0.1 ~ 0.8	0.22	

三、检验结论

本次样品所检项目的检验结果均符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

（以下空白）

签 发 人：

签发日期：2025年05月07日



(计量认证章)



202419000098

(检验检测章)



检 验 报 告

报 告 编 号 25JCT0027

受 检 单 位 英德市柏顺自来水有限公司（云山水厂）

受检单位地址 英德市教育东路

检 验 类 别 广东省用户水龙头水质监测

供 水 方 式 集中式供水

采 样 机 构 英德市疾病预防控制中心

报 告 页 数 19页

英 德 市 疾 病 预 防 控 制 中 心



检 验 机 构 声 明

一、本检验报告仅代表本次被检样品的检验结果；委托检验的样品真实性由送样人负责。

二、本检验报告涂改、增删无效，未加盖本检验机构印章无效。

三、未经本单位书面批准不得部分复制本检验报告，检验报告复印件未加盖本检验机构印章无效。

四、受检单位对本检验报告有异议、可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内提出申诉，逾期不予受理；微生物检验结果不受理复检申诉。不易保存的样品，有检测时限要求的项目不受理复检申诉。

五、本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。

检验机构地址：广东省英德市英城街道光明路110号

邮 政 编 码：513000

电 话：0763-3166173

质量投诉电话：0763-3166166

英德市疾病预防控制中心 检 验 报 告

25JCT0027

受检单位	英德市柏顺自来水有限公司（云山水厂）		
受检单位地址	英德市教育东路	采（送）样日期	2025-04-07
采样机构	英德市疾病预防控制中心	检验类别	广东省用户水龙头水质监测
采样人	曾凌珊、李翠桃、张细娇	供水方式	集中式供水

样品编号	样品名称	样品状态	采样地点
25JCT0027-C2	末梢水	液体	英德市第一中学
25JCT0027-C3	末梢水	液体	英德市智通学校
25JCT0027-C4	末梢水	液体	英德市城北小学
25JCT0027-C5	末梢水	液体	英德市星河幼儿园
25JCT0027-C6	末梢水	液体	英德市人民医院
25JCT0027-C7	末梢水	液体	江南府鸽世家
25JCT0027-C8	末梢水	液体	英德市第一小学
25JCT0027-C9	末梢水	液体	英德市英城街中心小学
25JCT0027-C10	末梢水	液体	华海美食店
25JCT0027-C11	末梢水	液体	英德市第五小学
25JCT0027-C12	末梢水	液体	英德市华粤艺术学校
25JCT0027-C13	末梢水	液体	恒福山湖峰境
25JCT0027-C14	末梢水	液体	慧凡金宝儿幼儿园
25JCT0027-C15	末梢水	液体	英德市国熙广英幼儿园
25JCT0027-C16	末梢水	液体	英德市卫生健康局

一、检测方法说明：

1、GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》。

英德市疾病预防控制中心 检 验 报 告

25JCT0027

二、检验项目及检验结果：

项目	标准限值	25JCT0027-C2 检验结果	25JCT0027-C3 检验结果
总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
菌落总数(CFU/mL)	≤100	10	7
砷(mg/L)	≤0.01	0.0055	0.0047
镉(mg/L)	≤0.005	<0.00006	<0.00006
铬(六价)(mg/L)	≤0.05	<0.004	<0.004
铅(mg/L)	≤0.01	0.00007	<0.00007
汞(mg/L)	≤0.001	<0.0001	<0.0001
氰化物(mg/L)	≤0.05	<0.0016	<0.0016
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.31	0.31
硝酸盐(以N计)(mg/L)	≤10	1.42	1.43
三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.00092	0.00119
三溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.00006	0.00085
亚氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.179	0.207
色度(铂钴色度单位)(度)	≤15	<5	<5
浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU)	≤1	0.41	0.39
臭和味	无异臭、异味	无	无
肉眼可见物	无	无	无
pH	6.5 ~ 8.5	7.96	7.95
铝(mg/L)	≤0.2	0.071	0.086
铁(mg/L)	≤0.3	0.036	0.046
锰(mg/L)	≤0.1	0.00036	0.00036
铜(mg/L)	≤1.0	0.0019	0.0019
锌(mg/L)	≤1.0	0.0019	0.0095
氯化物(mg/L)	≤250	18.15	15.63
硫酸盐(mg/L)	≤250	26.75	26.35
溶解性总固体(mg/L)	≤1000	158	154

英德市疾病预防控制中心 检 验 报 告

25JCT0027

项目	标准限值	25JCT0027-C4 检验结果	25JCT0027-C5 检验结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	8	6
砷 (mg/L)	≤0.01	0.0054	0.0053
镉 (mg/L)	≤0.005	<0.00006	<0.00006
铬 (六价) (mg/L)	≤0.05	<0.004	<0.004
铅 (mg/L)	≤0.01	<0.00007	0.00007
汞 (mg/L)	≤0.001	<0.0001	<0.0001
氰化物 (mg/L)	≤0.05	<0.0016	<0.0016
氟化物 (mg/L)	≤1.0	0.31	0.34
硝酸盐 (以N计) (mg/L)	≤10	1.42	1.41
三氯甲烷 (mg/L)	≤0.06	0.00107	0.00106
三溴甲烷 (mg/L)	≤0.1	0.00034	0.00034
亚硝酸盐 (mg/L)	≤0.7	0.199	0.190
色度 (铂钴色度单位) (度)	≤15	<5	<5
浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	≤1	0.40	0.45
臭和味	无异臭、异味	无	无
肉眼可见物	无	无	无
pH	6.5 ~ 8.5	7.72	7.79
铝 (mg/L)	≤0.2	0.066	0.068
铁 (mg/L)	≤0.3	0.036	0.036
锰 (mg/L)	≤0.1	0.00028	0.00039
铜 (mg/L)	≤1.0	0.0017	0.0020
锌 (mg/L)	≤1.0	0.0029	0.0093
氯化物 (mg/L)	≤250	18.20	18.03
硫酸盐 (mg/L)	≤250	26.75	26.52
溶解性总固体 (mg/L)	≤1000	156	155

英德市疾病预防控制中心 检 验 报 告

25JCT0027

项目	标准限值	25JCT0027-C6 检验结果	25JCT0027-C7 检验结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	8	5
砷 (mg/L)	≤0.01	0.0050	0.0053
镉 (mg/L)	≤0.005	<0.00006	<0.00006
铬 (六价) (mg/L)	≤0.05	<0.004	<0.004
铅 (mg/L)	≤0.01	0.00014	0.00007
汞 (mg/L)	≤0.001	<0.0001	<0.0001
氰化物 (mg/L)	≤0.05	<0.0016	<0.0016
氟化物 (mg/L)	≤1.0	0.30	0.33
硝酸盐 (以N计) (mg/L)	≤10	1.40	1.43
三氯甲烷 (mg/L)	≤0.06	0.00092	0.00090
三溴甲烷 (mg/L)	≤0.1	<0.00006	<0.00006
亚硝酸盐 (mg/L)	≤0.7	0.196	0.169
色度 (铂钴色度单位) (度)	≤15	<5	<5
浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	≤1	0.42	0.47
臭和味	无异臭、异味	无	无
肉眼可见物	无	无	无
pH	6.5 ~ 8.5	7.75	7.76
铝 (mg/L)	≤0.2	0.076	0.09
铁 (mg/L)	≤0.3	0.043	0.036
锰 (mg/L)	≤0.1	0.0025	0.0017
铜 (mg/L)	≤1.0	0.0025	0.0018
锌 (mg/L)	≤1.0	0.0077	0.0034
氯化物 (mg/L)	≤250	18.12	18.28
硫酸盐 (mg/L)	≤250	26.50	26.86
溶解性总固体 (mg/L)	≤1000	154	156

英德市疾病预防控制中心 检 验 报 告

25JCT0027

项目	标准限值	25JCT0027-C8 检验结果	25JCT0027-C9 检验结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	4	6
砷 (mg/L)	≤0.01	0.0049	0.0048
镉 (mg/L)	≤0.005	<0.00006	0.00010
铬 (六价) (mg/L)	≤0.05	<0.004	<0.004
铅 (mg/L)	≤0.01	0.00021	0.00028
汞 (mg/L)	≤0.001	<0.0001	<0.0001
氰化物 (mg/L)	≤0.05	<0.0016	<0.0016
氟化物 (mg/L)	≤1.0	0.31	0.31
硝酸盐 (以N计) (mg/L)	≤10	1.40	1.40
三氯甲烷 (mg/L)	≤0.06	0.00096	0.00086
三溴甲烷 (mg/L)	≤0.1	<0.00006	<0.00006
亚硝酸盐 (mg/L)	≤0.7	0.132	0.140
色度 (铂钴色度单位) (度)	≤15	<5	<5
浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	≤1	0.44	0.51
臭和味	无异臭、异味	无	无
肉眼可见物	无	无	无
pH	6.5 ~ 8.5	7.71	7.79
铝 (mg/L)	≤0.2	0.075	0.077
铁 (mg/L)	≤0.3	0.061	0.060
锰 (mg/L)	≤0.1	0.00049	0.00053
铜 (mg/L)	≤1.0	0.0018	0.0019
锌 (mg/L)	≤1.0	0.0022	0.023
氯化物 (mg/L)	≤250	17.91	18.06
硫酸盐 (mg/L)	≤250	26.52	26.51
溶解性总固体 (mg/L)	≤1000	157	158

英德市疾病预防控制中心 检 验 报 告

25JCT0027

项目	标准限值	25JCT0027-C10 检验结果	25JCT0027-C11 检验结果
总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
菌落总数(CFU/mL)	≤100	7	8
砷(mg/L)	≤0.01	0.0047	0.0041
镉(mg/L)	≤0.005	<0.00006	<0.00006
铬(六价)(mg/L)	≤0.05	<0.004	<0.004
铅(mg/L)	≤0.01	0.00015	0.00032
汞(mg/L)	≤0.001	<0.0001	<0.0001
氰化物(mg/L)	≤0.05	<0.0016	<0.0016
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.31	0.31
硝酸盐(以N计)(mg/L)	≤10	1.40	1.42
三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.00107	0.00111
三溴甲烷(mg/L)	≤0.1	0.00029	0.00031
亚硝酸盐(mg/L)	≤0.7	0.135	0.191
色度(铂钴色度单位)(度)	≤15	<5	<5
浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU)	≤1	0.45	0.47
臭和味	无异臭、异味	无	无
肉眼可见物	无	无	无
pH	6.5 ~ 8.5	7.87	7.67
铝(mg/L)	≤0.2	0.066	0.066
铁(mg/L)	≤0.3	0.062	0.059
锰(mg/L)	≤0.1	0.00094	0.0040
铜(mg/L)	≤1.0	0.0018	0.0018
锌(mg/L)	≤1.0	0.015	0.29
氯化物(mg/L)	≤250	18.07	18.29
硫酸盐(mg/L)	≤250	26.58	26.77
溶解性总固体(mg/L)	≤1000	153	154

英德市疾病预防控制中心 检 验 报 告

25JCT0027

项目	标准限值	25JCT0027-C12 检验结果	25JCT0027-C13 检验结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	8	8
砷 (mg/L)	≤0.01	0.0042	0.0051
镉 (mg/L)	≤0.005	<0.00006	<0.00006
铬 (六价) (mg/L)	≤0.05	<0.004	<0.004
铅 (mg/L)	≤0.01	0.00017	<0.00007
汞 (mg/L)	≤0.001	<0.0001	<0.0001
氰化物 (mg/L)	≤0.05	<0.0016	<0.0016
氟化物 (mg/L)	≤1.0	0.33	0.31
硝酸盐 (以N计) (mg/L)	≤10	1.41	1.41
三氯甲烷 (mg/L)	≤0.06	0.00121	0.00106
三溴甲烷 (mg/L)	≤0.1	0.00074	0.00028
亚氯酸盐 (mg/L)	≤0.7	0.187	0.238
色度 (铂钴色度单位) (度)	≤15	<5	<5
浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	≤1	0.43	0.44
臭和味	无异臭、异味	无	无
肉眼可见物	无	无	无
pH	6.5 ~ 8.5	7.60	7.87
铝 (mg/L)	≤0.2	0.062	0.065
铁 (mg/L)	≤0.3	0.069	0.038
锰 (mg/L)	≤0.1	0.0045	0.00048
铜 (mg/L)	≤1.0	0.0019	0.0020
锌 (mg/L)	≤1.0	0.25	0.0036
氯化物 (mg/L)	≤250	18.23	18.18
硫酸盐 (mg/L)	≤250	26.72	26.53
溶解性总固体 (mg/L)	≤1000	156	155

英德市疾病预防控制中心 检 验 报 告

25JCT0027

项目	标准限值	25JCT0027-C14 检验结果	25JCT0027-C15 检验结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	5	5
砷 (mg/L)	≤0.01	0.0053	0.0054
镉 (mg/L)	≤0.005	<0.00006	<0.00006
铬 (六价) (mg/L)	≤0.05	<0.004	<0.004
铅 (mg/L)	≤0.01	0.00016	<0.00007
汞 (mg/L)	≤0.001	<0.0001	<0.0001
氰化物 (mg/L)	≤0.05	<0.0016	<0.0016
氟化物 (mg/L)	≤1.0	0.31	0.31
硝酸盐 (以N计) (mg/L)	≤10	1.41	1.41
三氯甲烷 (mg/L)	≤0.06	0.00101	0.00103
三溴甲烷 (mg/L)	≤0.1	0.00025	0.00047
亚硝酸盐 (mg/L)	≤0.7	0.186	0.182
色度 (铂钴色度单位) (度)	≤15	<5	<5
浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	≤1	0.50	0.49
臭和味	无异臭、异味	无	无
肉眼可见物	无	无	无
pH	6.5 ~ 8.5	7.72	7.86
铝 (mg/L)	≤0.2	0.073	0.084
铁 (mg/L)	≤0.3	0.034	0.033
锰 (mg/L)	≤0.1	0.00073	0.00030
铜 (mg/L)	≤1.0	0.0018	0.0020
锌 (mg/L)	≤1.0	0.0064	0.0036
氯化物 (mg/L)	≤250	18.14	18.10
硫酸盐 (mg/L)	≤250	26.57	26.55
溶解性总固体 (mg/L)	≤1000	159	155

英德市疾病预防控制中心 检 验 报 告

25JCT0027

项目	标准限值	25JCT0027-C16 检验结果	
总大肠菌群 (MPN/100mL)	不得检出	未检出	
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	不得检出	未检出	
菌落总数 (CFU/mL)	≤100	7	
砷 (mg/L)	≤0.01	0.0050	
镉 (mg/L)	≤0.005	<0.00006	
铬 (六价) (mg/L)	≤0.05	<0.004	
铅 (mg/L)	≤0.01	0.00018	
汞 (mg/L)	≤0.001	<0.0001	
氰化物 (mg/L)	≤0.05	<0.0016	
氟化物 (mg/L)	≤1.0	0.31	
硝酸盐 (以N计) (mg/L)	≤10	1.41	
三氯甲烷 (mg/L)	≤0.06	0.00100	
三溴甲烷 (mg/L)	≤0.1	<0.00006	
亚氯酸盐 (mg/L)	≤0.7	0.156	
色度 (铂钴色度单位) (度)	≤15	<5	
浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU)	≤1	0.52	
臭和味	无异臭、异味	无	
肉眼可见物	无	无	
pH	6.5 ~ 8.5	7.98	
铝 (mg/L)	≤0.2	0.091	
铁 (mg/L)	≤0.3	0.050	
锰 (mg/L)	≤0.1	0.0016	
铜 (mg/L)	≤1.0	0.0019	
锌 (mg/L)	≤1.0	0.0092	
氯化物 (mg/L)	≤250	18.08	
硫酸盐 (mg/L)	≤250	26.63	
溶解性总固体 (mg/L)	≤1000	158	

英德市疾病预防控制中心
检 验 报 告

25JCT0027

项目	标准限值	25JCT0027-C2 检验结果	25JCT0027-C3 检验结果
总硬度（以CaCO ₃ 计） (mg/L)	≤450	97	96
高锰酸盐指数（以O ₂ 计） (mg/L)	≤3	1.32	1.39
氨（以N计）(mg/L)	≤0.5	0.11	0.11
二氧化氯(mg/L)	0.02 ~ 0.8	0.06	0.08

英德市疾病预防控制中心
检 验 报 告

25JCT0027

项目	标准限值	25JCT0027-C4 检验结果	25JCT0027-C5 检验结果
总硬度（以CaCO ₃ 计） (mg/L)	≤450	95	94
高锰酸盐指数（以O ₂ 计） (mg/L)	≤3	1.36	1.34
氨（以N计）(mg/L)	≤0.5	0.12	0.13
二氧化氯(mg/L)	0.02 ~ 0.8	0.09	0.08

英德市疾病预防控制中心
检 验 报 告

25JCT0027

项目	标准限值	25JCT0027-C6 检验结果	25JCT0027-C7 检验结果
总硬度（以CaCO ₃ 计） (mg/L)	≤450	93	95
高锰酸盐指数（以O ₂ 计） (mg/L)	≤3	1.33	1.31
氨（以N计）(mg/L)	≤0.5	0.13	0.12
二氧化氯(mg/L)	0.02 ~ 0.8	0.10	0.05

英德市疾病预防控制中心
检 验 报 告

25JCT0027

项目	标准限值	25JCT0027-C8 检验结果	25JCT0027-C9 检验结果
总硬度（以CaCO ₃ 计） (mg/L)	≤450	96	97
高锰酸盐指数（以O ₂ 计） (mg/L)	≤3	1.39	1.37
氨（以N计）(mg/L)	≤0.5	0.13	0.13
二氧化氯(mg/L)	0.02 ~ 0.8	0.09	0.06

英德市疾病预防控制中心
检 验 报 告

25JCT0027

项目	标准限值	25JCT0027-C10 检验结果	25JCT0027-C11 检验结果
总硬度（以CaCO ₃ 计） (mg/L)	≤450	92	93
高锰酸盐指数（以O ₂ 计） (mg/L)	≤3	1.36	1.32
氨（以N计）(mg/L)	≤0.5	0.13	0.11
二氧化氯(mg/L)	0.02 ~ 0.8	0.07	0.06

英德市疾病预防控制中心
检 验 报 告

25JCT0027

项目	标准限值	25JCT0027-C12 检验结果	25JCT0027-C13 检验结果
总硬度（以CaCO ₃ 计） (mg/L)	≤450	95	94
高锰酸盐指数（以O ₂ 计） (mg/L)	≤3	1.34	1.35
氨（以N计）(mg/L)	≤0.5	0.12	0.12
二氧化氯(mg/L)	0.02 ~ 0.8	0.09	0.04

英德市疾病预防控制中心
检 验 报 告

25JCT0027

项目	标准限值	25JCT0027-C14 检验结果	25JCT0027-C15 检验结果
总硬度（以CaCO ₃ 计） (mg/L)	≤450	96	93
高锰酸盐指数（以O ₂ 计） (mg/L)	≤3	1.34	1.33
氨（以N计）(mg/L)	≤0.5	0.11	0.11
二氧化氯(mg/L)	0.02 ~ 0.8	0.13	0.10

英德市疾病预防控制中心
检 验 报 告

25JCT0027

项目	标准限值	25JCT0027-C16 检验结果	
总硬度（以CaCO ₃ 计） (mg/L)	≤450	97	
高锰酸盐指数（以O ₂ 计） (mg/L)	≤3	1.40	
氨（以N计）(mg/L)	≤0.5	0.11	
二氧化氯(mg/L)	0.02 ~ 0.8	0.08	

三、检验结论

本次样品所检项目的检验结果均符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

（以下空白）



签发人: 

签发日期: 2025年05月07日